


Skýringar

Gölfgeisli er PEX eða PEX rör Ø16 mm, c150 mm.
 Gjarnan má leggja þéttar við við útveggi. c100 mm og c200 i miðju herbergi.
 Gölfgeisli er lagður fyrir ofan járngrind

Gölfgeisli: 

Ídráttarrör Ø40 mm lagt undir járngrind frá herbergi og að deiligringd. 

Ø40 mm ídráttarrör: 

Hitanemi i herbergi: 

Grunnmynd ídráttarlagna
 fyrir hitalagna

MKV: 1:50

BR	DAGS	BREYTING	
HÖNNUNARSTJÓRI: <i>Selvin Sturla</i>			
	HJARDARHOLT 11 800 SELFOSSI SÍM: 783 4180 NETFANG: kjartangardur@gmail.com	20212149	
ÁRTÚN ehf 17.05.2021 11-21			
Kerhraun B 131, Grímsnesi			
Grunnmynd ídráttarröra fyrir hitalagnir			Kvarði 1:50
Skýringar			Kvarði 1:20
HANNAD:	TEIGNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	18.06.2021	2021-23
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-76-98	TEIKNING NÚMER:
Kerhraun B 131 Lagnir.dwg	<i>Selvin Sturla</i>		322