

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 25 AUG 2021
S.L. SJ
 Byggingarfulltrúi

Útg.	Dags.	Lýsing	Nafn
1	29.06.2021	FRUMÚTGÁFA	PBE

— HITI FRAMRÁS
 - - - - - HITI BAKRÁS

SJÁ ALMENNAR SKÝRINGAR Á TEIKN. P0-01 OG P0-03.
 STOFNLAGNIR ERU m/EINANGRUN.
 HULDAR LAGNIR ERU MED ÁDRAGSEINANGRUN.
 ALLAR INNSTEYPTAR RÖR-Í-RÖR HITALAGNIR Í OFNA ERU DN12 PEX MED SÚREFNISKÁPU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGU.
 EINANGRA SKAL FRAMRÁSARLAGNIR GÓLFHITA ÞAR SEM ÞÆR ERU LAGÐAR MED MINNA EN 100mm BIL.
 ÞAR SEM SLAUFUR LIGGJA UNDIR GLUGGUM SKAL ÞÉTTLEIKI VERA 100mm Í 1 METER FRÁ GLUGGA.

⊙ HITANEMI



SLAUFNA NR.	RÝHI	LENGD [M]	AFKÖST [W]
101	STOFA	79	800
102		78	892
103	ELDHÚS / BORÐSSTOFA	80	952
104	ANDDYRI	54	450
105	GEYMSLA	27	340
106	GANGUR	60	790
107	BAÐHERBERGI	68	730
SAMTALS		446	4.954

OFNATAFLA		ΔT 35°C		
OFN [NR]	AFN [W]	GERÐ OFNS	HÆÐ OFNS [MM]	LENGD OFNS [MM]
101	500	HANDKL. OFN	500	600
102	1068	II	500	1600
103	800	II	500	1600
ALLS:		2368		

20212470

VERKFRÆÐISTOFA

NEW NORDIC ENGINEERING ehf
 Háðámári 6 - 201 Kópavogur Ísland
 s. 899-3077 / 899-3577
 Kt. 520914-1450. nne@nne.is www.nne.is

LUNDEYJARSUND 4
 GRIMSNESS- OG GRAFNINGSHREPPUR
 SÉRUPPRÁTTUR - PÍPULAGNIR
 HITALAGNIR - GRUNNMYND 1.HÆÐ

Hönnun:	PBE	Verknúmer:	21024
Teiknað:	SJ	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarið:	BMA	Dagsetning:	29.06.2021
Samþykkt:		Teikn.nr.:	P3-11
Þorólfur Björn Einarsson Kt. 210261-3049	<i>[Signature]</i>	Útgáfa:	1
Áritun hönnunarstjóra: Katrín Ragnarsdóttir Kt. 120944-2669	<i>[Signature]</i>		



Save: 1.7.2021 10:13:25