

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 17 SEP 2021
Svein Erlingsson
 Byggingarfulltrúi

Skýringar

1. Rafliðgninn skal vera hólkuð pípu eða barkalögn
2. Frágangurskal vera í samræmi við staðla og reglugerð
3. Allt raflagnaefni skal vera smkvæmt staðli og reglugerð
4. Láspennulagnir skulu vera 16mm nema annað komi fram.
5. Smáspennulagnir skulu vera 20mm nema annað komi fram.
6. Reykskynjarara skulu vera samtengjanleigir með brunastreng eða þráðlausir
7. Staðsetning tengla og rofa skulu vera miðaðar við innréttingarteikningar

Tengill	⊕
Loftljós	×
Veggljós	✕
Rofi	⊙
Rofiog tengill	⊕⊙
Smáspennitengill	⊕
Reykskynjari	Ⓜ
Jarðtenging	⊥
Spennujöfnun	⊕
Töflukassi	□

Verkheiti 20212645

Staður	Bústjórabyggð 7. 801 Selfoss		
Dags	24.07.2020		
Teikningarhluti	Snið-Afstöu-Sökkulskautöflumynd.		
Tegund	Raflagnateikning	Kvarði	A2
Hönnuður	Sveinn Elíasson 280872-3189.		
Samþykkt	<i>Svein Erlingsson</i>		
RaflagnapjónustaSelfoss			



Gagnheiði 5.
 800 Selfoss
 Símanúmer
 899-5408.
 894-5408.

FRÁGANGUR & SÖKKULSKAUTI OG SPENNUJÖFNUN

