

GRUNNMYND 1:50

- þN: ÞAKNIÐURFALL
- GN100: GÓLFNIÐURFALL M.100mm STÚT
- HL: HANDLAUG
- VS: VATNSSALERNI
- ST: STURTA
- Up: ÞVOTTAVÉL
- EV: ELDHÚSSVASKUR
- ÚTL: ÚTLOFTUN ("VACCUM-VENTILL)
- GK: GÓLFKÓTI
- JVK: JARÐVEGSKÓTI

JVK: (-0,40)

PGK: -0,05

GK: 0,00

PGK: -0,05

VEÐURHLÍF ÚR RYÐFRÍU STÁLI MEÐ NETI
 VENT AXIA- SILHOUTTE-125
 VIFTA-120m³/t. CA. 200mm
 NEÐAN VIÐ LOFT

60x150mm REGNHELD RIST ÚR RYÐFRÍU STÁLI Í HURÐ, 200mm OFAN VIÐ GÓLF

ÚTI ST

TENGIGRIND

GN100

SV

PN

PGK: -0,05

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 03 FEB 2021
Stefni Sturl
 Fl. Byggingarfulltrúi

OFNATAFLA

NR.	REIKN. HITATAP Watt	HÁMARKS-		VALDIR OFNAR		STÚTAR 10 mm
		HÆÐ mm	LENGD mm	A B	C D E F	
101	720	500	800	VOR-YL-21/A TYPE		AD
102	200	500	600	VOR-YL-21/A TYPE		CB
103	616	600	600	VOR-YL-21/A TYPE		CB
104*	1033	600	1000	VOR-YL-21/B TYPE		AD
105*	826	600	800	VOR-YL-21/B TYPE		AD
106	1033	600	1000	VOR-YL-21/B TYPE		AD
107	1033	600	1000	VOR-YL-21/B TYPE		AD
108*	580	1200	500	HANDKLÆÐAOFN		EF
109	1033	600	1000	VOR-YL-21/B TYPE		AD
110	1033	600	1000	VOR-YL-21/B TYPE		AD
111	1446	600	1400	VOR-YL-21/B TYPE		AD
112	1446	600	1400	VOR-YL-21/B TYPE		AD
113	1033	600	1000	VOR-YL-21/B TYPE		AD

ALLIR OFNAR ERU MEÐ DANFOSS LOFTHITASTÝRÐAN LOKA (TD. RA-2000)
 *OFNAR ERU MEÐ DANFOSS RETURLOKA

SKÝRINGAR

FRÁRENNISLAGNIR INNAHÚSS:

- NÝ SKOLPLÖGN
- NÝ SKOLPLÖGN

PÍPUR ERU ALMENNT PP NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM. TENGISTYKKI SKULU VERA AF SÖMU GERÐ OG PÍPUR.

HITA- OG NEYSLUVATNSLAGNIR:

- HEITT VATN
- KALT VATN
- FRAMRÁS
- BAKRÁS
- NÝR OFN

PÍPUR ERU ÁLPÆX-RÖR (PEM/AL/PEM)

TILVÍSANIR

AFSTÖÐUMYND, LAGNIR Í LÖÐ OG ALMENNAR SKÝRINGAR . . . SJÁ TEIKN.NR. 300
 LAGNIR Í GRUNNI, GRUNNMYND . . . SJÁ TEIKN.NR. 301
 LAGNIR INNAHÚS, RÖMMYND OG TENGIGRIND . . . SJÁ TEIKN.NR. 303

Address: *Haukdalir Arnarson 16071-3329*

20210274

HRAUNBYGGÐ 6 - GRÍMSNES-OG GRAFNINGSHR. LND.NR.212388

SUMARHÚS	REIKN.	IB	DES 2017
LAGNIR: NEYSLUVATNS-, HITA- PRIFALAGNIR	TEIKN.	IB	DES 2017
GRUNNMYND	YFIRF.	IB	DES 2017

VIK VERKFRÆÐISTOFAN VIK EHF
 BORGARTÚN 6, 4H, 105 REYKJAVÍK
 Sími: 552-4956 GSM: 897-4956
 KT: 441297-2389, NETF: VIK@SHOLF.IS

KVARDI: 1:50 ÚTG.DAGS. 12.12.2017
 VERK: 1717 BL. NR. 302 BR. -
 SAMP. *Ingvar Blangar*
 KT: 08156-4689 1717302.DWG

BR. DAGS. BREYTING