



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 10 FEB 2021
Sigurður Á. Pétursson
 Byggingarfulltrúi

⏚	Jarðtenging
⚡	Tvöfaldur tengill
⚡	Einfaldur tengill
⚡	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⚡	Rofi
⚡	Samrofi
⚡	Tvöfaldur rofi
⚡	Krossrofi
⊙	Þrýsti-rofi/dimmer
⚡	Tengill m/næturljósi
⚡	Veggljós
⚡	Loftljós
⚡	Hátalaratengill
⚡	Símatengill
⚡	Loftnetstengill
⚡	Hreyfiskynjari
⚡	Tafla / mælakassi
⚡	Reyfskynjari
⚡	Bjalla
⚡	Handboði
⚡	Rör upp á næstu hæð
⚡	Rör niður á næstu hæð
⚡	Rör gegnum hæð
⚡	Halogenljós í lofti
⚡	Halogenljós í lofti
⚡	Halogenljós í vegg

20210285

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:
 D
 C
 B
 A
 Dags: Breyting:

Undirskrift samræmingarhönnuðar:
 Undirskrift raflagnahönnuðar:
Sigurður Á. Pétursson
 Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni:
Suðurhof 2
Flúðum
 Teikning nr. **3**
 Útprintað: 11.12.2020

Heiti teikningar: **Raflagnir**
Lágspenna
 Mælikvarði: 1:50
 Dags: Desember 2020

Rafhönnun & ráðgjöf ehf
 Birkgígrind 20 Sími: 664 0047
 800 Selfoss Tölvupóstur: siggi@ror.is
 Jón Óskar Gíslason Rafvirkjameistari kt: 060765-5379
 Sigurður Ágúst Pétursson Rafmagnsöfnfræðingur kt: 051177-4959

