



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 24 SEP 2021  
*S.L. Sigl*  
 Byggingarfrú

- Skýringar:**
- Innréttingateikningar liggja ekki fyrir. Staðsetning rafklagna er ekki endanleg á þessu svæði.
  - Hafa skal samráð við arkitekt um endanlegar staðsetningar.
  - Spennujöfnun vatnsinntaka
  - Tenging sökkulkausa

Þórisstaðir 2, lóð 14  
 Heimtaug rafmagns:  
 3 x 400V, 50A  
 Inntakarör rafmagns, 250mm  
 Inntakarör smáspenna, 1 x Ø32mm  
 Inntakarör ná að lóðamörkum

**Raflausnir**

**AS**  
HÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Henned: Agnær Sveinsson  
 Yfirfarið: Vilhjálmur Ríst  
 Sambýkkt: Vilhjálmur Ríst Kennit. 301168-51996  
*Vilji Ríst*  
 Aðalhöfundur  
*Sigfríður Halldórsson* 180454-3579

Br. númer	Dagsetning	Skýring

**Fristundahús**  
 Þórisstaðir 2, lóð 14  
 Grímsnes- og Grafingshreppur

**Raf- og smáspennulagnir, einlínur.**  
 1. hæð  
 1:50

20212860

011601 A

24.5.2021