



**: SKÝRINGAR :**

**ÞAKKLÆÐNING**  
 ÞAK HEILKLÆÐIST TIMBURBORÐUM 25x150. NEGLING ER 3 STK. SKOTNAGLAR 2½" GALV. MED LÍMI (EDA 3 STK. 3" ÁN LÍMS) Í HVERT BORÐ OG Í HVERJA SPERRU. EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRJÚ BORÐ Í ÞVERSNIÐI. OFAN Á BORÐAKLÆÐNINGU KEMUR ASFALTPAPPI (ÞAKPAPPI). HEFTA SKAL PAPPA VIÐ BORÐAKLÆÐNINGU ÞAR SEM PAPPALÖG SKARAST (SKÖRUN MINNST 10 CM) OG KOMI PLASTBORÐI UNDIR HEFTI. EFSTA LAG ÞAKKLÆÐNINGAR ER ÞAKSTÁL (sbr TEIKN ARKIT.) SEM NEGLIST VIÐ BORÐAKLÆÐNINGU MEÐ HEITGALVANHÚÐUÐUM KAMBÞAKSAUM 4,2/65 MED GÜMMIÞÉTTINGU. FYRSTA NAGLARÖÐ KEMUR EINS NÁLÆGT ÞAKBRÚN OG HÆGT ER. NÆSTA RÖÐ 20CM FRÁ ÞEIRRI FYRSTU, ÞRIÐJA RÖÐ ER 40CM ÞAÐAN Í FRÁ OG SIÐAN KOMA RÖÐIR MEÐ 60CM MILLIBILI UPP AÐ KILI. Á 2M² SVÆÐI VIÐ ÚTHORN SKAL BIL MILLI ALLRA NAGLARADA VERA 20CM. FYRSTU 3 NAGLARADIR NEDAN FRÁ SEM OG SVÆÐI ALLT AÐ 1,5M FRÁ GAFLVEGGJUM NEGLIST Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU; ANNARS STAÐAR SKAL NEGLT Í ÞRIÐJU HVERJA HÁBÁRU. PLÖTUR SKARIST UM A.M.K. 1½ BÁRU. AUKANAGLI KOMI MILLI NAGLARADA Á PLÖTUSAMSKEYTUM. VÍXLA SKAL NEGLINGU MILLI RAÐA ÞANNIG AÐ NAGLAR KOMI Á ALLAR BÁRUR.

**SKÝRINGAR:**

**BURÐARVIÐIR:**  
 NOTA SKAL STYRKLEIKAFLOKKAD TIMBUR Í FLOKKI C24EDA BETRA, Í ALLT BURÐARVIRKI ÚR TIMBRI. LÍMTRÉ SKAL VERA GL-30C EDA BETRA.  
 VEGGJAGRINDUR ERU ÚR 45x145 C4-600 NEMA ÞAR SEM VEGGJAGRINDUR ERU HÆRRÁ EN 2,7 METRA. ÞAR SKULU VEGGJAGRINDUR VERA 45x145 C400. Í HORN Á ÖLLUM OPUM KEMUR VINKILL BMF 90 ÁN STYRKINGAR.  
 VIÐ HLIÐ GLUGGA/HURÐA-OPS KOMA 2.STK. 45X145 STÖÐIR. VEGGSTÖÐIR FESTAST VIÐ VEGGREIMAR MEÐ VINKLI BMF 90 M.STYRK.  
 BERANDI INNVEGGIR ERU ÚR 45x100 C600, EFNISGÆÐI: K18. Á AÐRA HLIÐ BERANDI INNVEGGJA KOMI 9mm KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

UTAN Á VEGGJAGRIND KOMI 9MM KROSSVIÐUR SEM NEGLIST VIÐ STÖÐIR MEÐ 2" KAMBSAUM c/c150. KROSSVIÐUR LEGGIST Í LÍM.

MILLI TIMBURS OG STEINS SKAL SETJA TVÖFALT LAG AF ASFALT PAPPA.

ÞAKSPERRUR ERU 45x245 C600 AÐ JAFNAÐI NEMA ANNAD KOMI FRAM.

BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSKEYTI. EFNI SKAL VERA HÚSPURRT, BEINT OG LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. FÚAVÖRN SKAL BERA Á Í TVEIMUR UMFERÐUM OG ÞESS GÆTT AÐ TIMBRID SÉ EKKI BLAUTT. EKKI MÁ SAGA Í SPERRUR EDA SKERÐA Á NOKKURN HÁTT. BERA SKAL BLÝMENJU(EDA SAMBÆRILEGT) Á ALLAR STÁLFESTINGAR.

BOLTAR Í TRÉVIRKI SKULU VERA HEIT- GALVANHÚÐADIR, GÆDAFLOKKUR 8.8. ALLT TIMBUR SKAL VERA ÚR STYRKLEIKAFLOKKUÐU EFNI K18 EDA BETRA. ALLA ÖVARDA BURÐARVIÐI SKAL FÚAVERJA MEÐ A.M.K. TVEIMUR UMFERÐUM AF GRUNNFÚAVÖRN.

20213245

Verkfræðistofa Ívars Haukssonar ehf.

**VÍH**

Síðumúli 13, 108 Reykjavík  
 Sími: 695-4337  
 e-mail: ivar@vha.is  
 Heimasíða: www.vha.is  
 Kennitala: 540212-2790

Hannað í.H. Teiknað í.H. Samþykkt: *Ívar Hauksson* Kennitala 110383-5339

LAMBANES LÓÐ NR 1  
 GRÍMSNES- OG GRAFNINGSFHREPPÍ  
 BURÐARVIRKI  
 GRUNNMYND ÞAKS

Mkv. 1/50 Teikn. nr. 2-1.1 Verk nr. 1554

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa Dags. JUNÍ '21