


ALMENNAR SKÝRINGAR

HÖNNUNARFORSENDUR (HÖNNUNARGILDI ÁLAGS)

SNJÖR:	ÁLAGSSVÆÐI 1	Sk= 2.1 KN/m ²
VINDUR:	zref = 7.0 m	2.1 KN/m ²
NOTÁLAG:	PLÖTUR	3.0 KN/m ²
EIGNIPYNGD:	- PAK	0.6 KN/m ²
	- STEYPA	25 KN/m ³
HÚSBYGGING Í FLOKKI	- C-	

TÁKN Á TEIKNINGUM



X: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER TEKID
 Y: NR. TEIKNINGAR ÞAR SEM SNID/DEILI ER SYNT


STEINSTEYPA
 STEYPA ER C25/30 MEÐ A.M.K. 300 Kg SEMENT Í M³.
 LOFTNIMHALD STEYPU : 6-8 %
 V/S-TALA (UMHVERFISFLOKKUR 2b) : < 0.55
 SIGMÁL STEYPU (S2) : 50 - 90 mm
 MESTA STEINASTÆÐ : 32 mm
 TITRA SKAL ALLA STEYPU.
 STEYPUHULA Á JARNUM
 GILDIN EIGA VID UM VENULEGAR ABSTÆÐUR, EF ANNAR ER
 EKKI SÝNT Á TEIKNINGUM. ÞAR SEM TÆRINGARHETTA ER
 MIKIL GILDA AÐRAR REGLUR UM STEYPUHULU JARNA.

PLÖTUR VEGGIR BITAR SÚLUR
 INNANHÜSS 15 20 20 20
 UTANHÜSS 25 25 25 25
 SÖKKLAR 35 35 35 35
 STEYPT AÐ JÖRD 50 50 50 50



SKEYTING BENDISTÁLS ER SAMKVÆMT
 EFTIRFRANDI:
 ÖVERMÁL STÁLS, d í mm 10 12 16
 SKEYTILENGD í mm 500 600 800

JÄRN BENDING
 FRÁGANGUR JÄRN BENDINGAR - ALMENNIT
 JÄRN VÄLLEGGIST SKEYTILENGD (S) UT FYRIR HORN.



20213470

VOR TÓMAS ELLERT TÓMASSON
 VERKFRÆÐINGUR M.S.C.E. - VFI
 Sími 853 8 358 - tomasellert@gmail.com

SÚLUHOLT FLÓAHREPPI

BURÐARVIRKI	MO:
GRUNNMYND SÖKKULS	MO: 1:50
SKÝRINGAR	MO:
HAÐVAD T. ELLERT-TÓMASSON	TEIÐVAD T. ELLERT
VERÐNÚM 20005	SKÝRINGARNÚM 20005
DAGSETNING	TEIKNING NÚMÉR
01.07.2020	120

