

Rimamói 7, 805 Grímsnes og grafningshreppur

- Forsíða
- Afstöðumynd
- Lágspenna/Smáspenna
- Einlínumynd

Almennar skýringar

Öll mál eru í millimetrum

Lagnir eru huldar 16mm plastpípur í timburvegg.

Gildleiki tuga skal vera 3x1,5q.

Hæð tengla og rofa í þvottahúsi, bilageymslu baði og eldhúsi skal vera 1100mm frá fullfrágengnu gólfi.

Hæð tengla skal vera 200mm og rofa 1100mm.

Tenglar teiknaðir við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.

Mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós.

Málstraumur rofa og tengla skal vera 10A nema annað sé tekið fram.

Staðsetningu tengla, rofa og veggdósa í eldhúsi, þvottahúsi og baðherbergjum skal endurskoða í samræmi við endanegar innréttingarteikningar.

Allar mælingar skulu gerðar af samþykktum byggingarteikningum

Sjá nánari útskýringu á sökkulskauti í tæknilegum tengiskilmálum.

Lág- og smáspennutákn og skýringar

	Tengill og rofi í hæð 1100mm		Skýringar
	Tengill	①	Lagnir í gólf
	Lottljós, (kveikning a)	②	4x20mm rör niður úr loftu
	Veggjós		
	Veggdós		
	Tengidós í lofti		
	Veggdós		
	Einfaldur Rofi		
	Samrofi		
	Krossrofi		
	Rofi með dimmer		
	Dimmer		
	Þrystirofi		
	Hreyfiskyrjan		
	Jarðbinding		
	Fjöldi tengla eða rofa		
	Fjarskiptatengill		
	Númer á grein		
	Hæð á viðkomandi hit		
	Innfelli halogen/LED ljós		
	Innfelli halogen/LED ljós með spennu		
	Lagnir upp hæð		
	Lagnir niður hæð		
	Lagnir milli hæða		
	Viðveruskyrjan		

20213479

Blaðstærð - A2

Teiknað af Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309	Yfirfarið af Bjarki Gylfason 00354 865 23 09 raunafi@raunafi.is kt. 140888 - 2309
---	---

Bjarki Gylfason

Aðalhönnuður

Verkhúti Rimamói 7
805, Grímsnes og grafningshreppur
Raflagnir

Forsíða

Verk Nr. 20.08

Dags. 28.05.2020

Mkv. Enginn

Bls. 1/4

A

Raunafi ehf