

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 23 MAR 2021
Sth. Sth.
 f.h. Byggingarfulltrúi

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru ⁴⁵/₁₄₅ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með ²⁸/₅₀ C150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steptan flöt => 80 mm.

F1 - F6

sjá sérmyndir.

20210583

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samþ:

VERKHEITI: **Miðholt 24a-c**
806 Selfoss TEIKNUNÚMÉR: **200**

VERKHLUTI: **Burðarvirki**
Grunnmynd veggja ÚTGÁFA: **A1**

Hönnuður: Lefur Örn Leifsson 150982-4139 Samþykkt: *[Signature]* BLADSTÆRD: A-2

Yfirfarið af hönnunarsjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469 Samþykkt: *[Signature]* DAGS: 24.02.21

LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is VERKNR: 20-23 MKV: 1:50

