

1. NEYSLUVATN OG HITI

GÓLFHITALAGNIR SKULU VERA PERT LAGNIR MEÐ SÚREFNISKÁPU, DIN 16892. GERÐ ER SKILYRÐISLAUS KRAFA UM AÐ LAGNIR OG TENGISTYKKI SÉU FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA. GÓLFHITAKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ ÞREPAADFERÐ.

NEYSLUVATNSLAGNIR FYRIR KALT OG HEITT VATN SKAL LEGGJA ÚR ÁLPERT-RÖRUM, DIN 16892. INNSTEYPTAR LAGNIR Í GÓLFUM OG VEGGJUM SKAL LEGGJA Í FÖÐURRÖRUM. SÝNILEGAR LAGNIR SKULU VERA ÚR RYÐFRÍU STÁLI OG MEÐ PLASTKÁPU. GERÐ ER SKILYRÐISLAUS KRAFA UM AÐ LAGNIR OG TENGISTYKKI SÉU FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA. NEYSLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ ÞREPAADFERÐ. RÖR FYRIR HEITT OG KALT NEYSLUVATN SKULU EINANGRUÐ MEÐ GLERULLARHÓLKUM EÐA SAMBÆRILEGRI EINANGRUN. FITTINGS FYRIR KALT VATN SKAL VERA VAFIN MEÐ PLASTSTRIMLI UNDIR EINANGRUN. RÖR Í INNVEGGJUM SKAL EINANGRA MEÐ ÁDRAGI.

ÞYKTIR Á EINANGRUNARHÓLKUM SKULU VERA ÞESSAR: FYRIR RÖR AÐ OG MEÐ ø20 mm: 15 mm HÓLKAR FYRIR RÖR AÐ OG MEÐ ø25 mm: 20 mm HÓLKAR

LOFTPÚÐAR Á NEYSLUVATNSLÖGNUM SKULU VERA ÚR ø25 RÖRI OG 300 mm LANGIR. ÞAR SEM LOFTPÚÐAR ERU GERÐIR ÚR RYÐFRÍUM RÖRUM SKAL HEILSJÓÐA ENDA, ÓHEIMILT ER AÐ NOTA SKRÚFAÐA ENDA.

BIL MILLI UPPHENGJA Á RÖRUM SKULU VERA SKV. UPPLÝSINGUM FRÁ FRAMLEIÐANDA RÖRA. EFTIRFARANDI GILDI MÁ NOTA TIL VIÐMIÐUNAR.

SVÖRT OG GALVANHÚÐUÐ STÁLROÐR:

NEFNIMÁL	BIL MILLI UPPHENGJA
ø32 OG MINNA	2,5 m
ø40 - ø50	3,0 m
ø65 - ø75	4,0 m

RYÐFRÍ STÁLROÐR OG MANNESMANN:

NEFNIMÁL	BIL MILLI UPPHENGJA
ø10 - ø12	1,25 m
ø15	1,5 m
ø20	2,0 m
ø25 - ø32	2,25 m
ø40	3,0 m
ø50	3,5 m
ø65	4,25 m
ø80	4,75 m
ø100	5,0 m

2. FRÁRENNSLI

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRÐ SKULA VER A.M.K ø 100 AÐ INNANMÁLI. STÆRÐIR ERU TEKNAR FRAM Á TEIKNINGUM. FRÁRENNSLISLAGNIR Í JÖRÐ SKULU VERA ÚR PVC EÐA PEH EFNI NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM. SANDA SKAL UNDIR OG YFIR LAGNIR ÁÐUR EN FYLLT ER AÐ ÞEIM OG SKAL SANDLAGID NÁ A.M.K. 10 cm ÞYKKT ALLT Í KRINGUM LÖGN. SKOLPLAGNIR UTAN SÖKKULS SKULU GRAFNAR NIÐUR Á FROSTFRÍTT DÝPI. NÁIST EKKI AÐ GRAFA NIÐUR Á FROSTFRÍTT DÝPI SKAL EINANGRA LAGNIR MEÐ 25 mm HARÐPRESSAÐRI STEINULLAREINANGRUN.

HALLI Á LOGNUM ER SÝNDUR Á TEIKNINGUM OG ER GEFINN UPP Í mm/m EÐA ‰. EF HALLI ER EKKI TEKIN FRAM Á TEIKNINGU SKAL MIÐA VID EFTIRFARANDI LÁGMARKSHALLA:

SKOLPLÖGN	20 ‰
REGNVATNSLÖGN	15 ‰
JARÐVATNSLÖGN	5 ‰

ALLAR FRÁRENNSLISLAGNIR INNANHÜSS SKULU VERA ÚR HLJÓÐEINANGRANDI PLASTI T.D. RAUPIANO FRÁ REHAU NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM Á TEIKNINGUM OG ER LÁGMARKSHALLI ÞEIRRA 20 ‰.

4. ÞRÝSTIPRÓFUN Í ÞREPUM

1. ÞREP SETJA SKAL 9 BAR ÞRÝSTING Á KERFIÐ OG BIÐA Í 10 MÍNÚTUR. ÞÁ SKAL AUKA ÞRÝSTING AFTUR Í 9 BÖR OG BIÐA AÐRAR 10 MÍNÚTUR OG AUKA ÞÁ ÞRÝSTING AFTUR UPP Í 9 BÖR. 10 MÍNÚTUM SÍÐAR SKAL SKRÁ ÞRÝSTINGINN NIÐUR OG BIÐA Í 30 MÍNÚTUR. HAFI ÞRÝSTINGUR FALLID MEIRA EN 0,6 BÖR ER LEKI Í KERFINU.

HAFI ÞRÝSTINGUR FALLID MINNA EN 0,6 BÖR EFTIR AÐ FYRSTA ÞREP HEFUR VERID FRAMKVÆMT SKAL HEFJA ANNAD ÞREP ÞRÝSTIPRÓFUNAR.

2. ÞREP ANNAD ÞREP HEFST Í BEINU FRAMHALDI AF 1. ÞREPI. FYLGJAST SKAL MEÐ ÞRÝSTINGNUM Í 120 MÍNÚTUR OG MÁ HANN EKKI FALLA UM MEIRA EN 0,2 BÖR TIL AÐ KERFIÐ TELJIST ÖRUGGT.

5. TÁKN

- ☒ KÚLULOKI
- ☐ SÍA
- ☐ MÆLIR
- ☒ EINSTREYMISLOKI
- ☒ ÞRÝSTINGSMÆLIR
- ☒ HITAMÆLIR
- ☒ ÖRYGGISLOKI
- ☒ TÆMINGARLOKI
- ☒ DÆLA
- Pn PÍPA NIÐUR
- Pu PÍPA UPP
- HL HANDLAUG
- VS SALERNI
- ÞS ÞVAGSKÁL
- RV RÆSTIVASKUR
- SV SKOLVASKUR
- ST STURTA
- BK BAÐKER
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- BRSL BRUNASLANGA
- GK GARÐKRANI / SPÚLKRANI
- GN70 GÓLFNIÐURFALL MEÐ 70 mm STÚT
- GN100 GÓLFNIÐURFALL MEÐ 100 mm STÚT
- GNG GÓLFNIÐURFALL MEÐ GEGNUMSTREYMI
- ÞN ÞAKNIÐURFALL
- ÞN-R ÞAKNIÐURFALL MEÐ RAFHITUN
- SN SVALANIÐURFALL
- LP LOFTPÚÐAR
- LS LOKAÐUR STÚTUR
- VP VATNSPÓSTUR

FRAMRÁS HITAVEITU
 BAKRÁS HITAVEITU
 HEITT NEYSLUVATN
 KALT NEYSLUVATN
 BLANDAÐ NEYSLUVATN
 GÓLFHITI
 SKOLPLAGNIR
 REGNVATNSLAGNIR
 JARÐVATNSLAGNIR

ALLSTAÐAR ÞAR SEM LAGNIR FARA Í GEGNUM BRUNASKIL SKAL FYLLT AÐ RÖRUM MEÐ VIÐURKENNDUM EFNUM SEM TRYGGJA AÐ BRUNAMÓTSTAÐA BYGGINGARHLUTANS RYRNI EKKI. JAFNFRAMT SKAL TRYGGT AÐ REYKUR GETI EKKI BORIST MEÐFRAM RÖRUM Á MILLI BRUNAHÓLFA. ÞAR SEM LAGNIR ÚR PLASTEFNUM FARA Á MILLI BRUNAHÓLFA SKAL SETJA KRUMPUHÓLKA UTANUM LÖGNINA. KRUMPUHÓLKARNIR SKULU VERA AF VIÐURKENDRI GERÐ OG VERA GERÐIR FYRIR ÞÆR LAGNIR SEM NOTAÐAR ERU.

GLERULLARHÓLKAR, ÁDRAG, PLASTVAFNINGAR EÐA ÖNNUR EINANGRUN Á RÖRUM MÁ EKKI NÁ Á MILLI BRUNAHÓLFA

ALLT EFNI Í PÍPULAGNIR SKAL HAVA HLOTID VIÐURKENNINGU OG VOTTUN ÍSLENSKRA BYGGINGARYFIRVALDA

ARITUN HÖNNUNARSTJÓRA EFTIRFERIR SAMRÆMINGARYRIFERIR	UTGAFUNIR AÐALUPPRÁTTAR
A01	2020.12.13
	DAGSETNING

ORLOFSHÚS, BREKKUSKÓGUR 28-BLÁSKÓGABYGGÐ	
PÍPULAGNIR	20210728
SKÝRINGABLAÐ	
HANNAÐ JLS	TEIKNAD JLS
SAMP. SAMP.	SKRÁ P00
UTGAFU	DAGS 2020.11.02
VERKNR 20-038	TEIKN NR P-00

VÍÐSJA
 VERKFRÆÐISTOFA FRV
 TRYGGVAGÖTU 11, 101 REYKJAVÍK
 Sími: 561 9040 FAX: 561 9044
 NETFANG: vidsja@vidsja.is
 www.vidsja.is

UTGAFU	DAGS	NAFNI	Jón Logi Sigurbjörnsson kt 190556-3959
--------	------	-------	--