



Skýringar:

Veggur að loftuðu þakrými:

Umræddur veggur er uppbyggður eins og hefðbundin útveggur - sjá lýsingu á teikningu. Einangrunarþykkt í veggnum er alls 215 mm og er því U-gildi ($W/m^2 K$) byggingarhlutans vel inna við lágmarkskröfur í byggingarreglugerð sem er 0,30. Verða allir veggir sem eru milli loftaðs óeinangraðs þakrýmis og íverurýma útfærðir með þessum hætti. Að öðru leiti er vísað í byggingarlýsingu fyrir húsið sjá teikningu A 101.

Milliloft að loftuðu þakrými:

Umrætt milliloft er uppbyggt eins og þak - sjá lýsingu á teikningu. Einangrunarþykkt í milliloftinu er 240 mm og þannig töluvert yfir lágmarksþykkt einangrunar fyrir þök og er því að uppfylla kröfuna um U-gildi ($W/m^2 K$) 0,20. Verða öll milliloft sem eru milli loftaðs óeinangraðs þakrýmis og íverurýmis útfærðir með þessum hætti. Að öðru leiti er vísað í byggingarlýsingu fyrir húsið sjá teikningu A 101.



Breyting dags. 25. febrúar 2021.

1. Bætt við skýringum vegna einangrunar á rýmum við loftað þakrými.
2. Bætt við teikningu nr A104 ásamt skýringar deili 1 vegna frágangs og einangrunar á millilofti og veggjum milli loftaðs þakrýmis og íverurýma.

ÖLL MÁL Á TEIKNINGUM ERU MILLIMETRAR

VARÐANDI SKÝRINGAR SJÁ TEIKNINGU A101

20221090

Merkurhraun 9, 803 Flóahreppi

Aðaluppdráttur.

Deili 1.

Mkv.	1:20	Teikn. nr.	A 104
Dags.	13. febrúar 2021	Breytt dags.	25. febrúar 2021
Teiknað.	GJ.	Stærð teikn.	A2.

Guðmundur Jónsson
byggingafræðingur BFI
kt. 041260-4839
Heiðvangi 28, 220 Hf.
s. 565 5508-866 1299
gud.jons@simnet.is.

Guðmundur Jónsson
Undirskrift aðalhönnuðar.

Deili 1.
MKV. 1:20