



Byggingalýsing - greingargerð hönnuðar - almennar skýringar:

Viðibrekka 28 Grímsnes- og Grafningshreppi L204191. Fastanúmer: 23454047. Staðgr. 8719-1-24300280

Um er að raða sumarhús á einni hæð.

Stærðir: (Mhl. 01):

Sumarhús

Flatarmál (birt): 73,2 m²

Rúmmál (brúttó): 259,1 m³

Stærð lóðar: 8000 m² Nýtingarhlutfall: 0,01. 2 bifreiðastæði eru á lóð.

Efni og gerð:

Steyptar undirstöður, súlur niður á klöpp. Gólf ef timburgólf, bitar 45x245, einangrun 220mm, 22 mm gólfplötur (spónapl.), rakasperra. Að neðan er klætt með 9 mm gufuopnum krossvið. Burðarvirkir ofan gólfss er úr burðarvið. Þak er timburþak. Þakið er borgaklett með þakpappa og báruð málmklaðning. Einangrun í þaki er 220 mm steinull. Rakasperra skv. byggingareglugerð innan við einangrun veggja og þaks, þétt á samskeytum. Lagnagrind innan á veggjum og þaki, minnst 45 mm. Veggir eru gerðir úr tímri klæddir að utan með ál- og viðarklaðningu, með minnst 28 mm loftunarbili undir klæðingu. Músarnet komi undir klæðingu allan úthring hússins. Einangrun útveggja er 150 mm steinull í grind. Innveggir eru úr tímri 45x95 c/c 600 klæddir með 2x13 mm gifsi beggja megin einangraðir með 50 mm pilull. Veggir utan um votrými eru með vatns- og rakaþolnum, myglufrum sementsbundum plötum (eins og aquapanel plötum), með þéttivodu á vatnsálagsflötum, undir endanlegu yfirborðsefni, til þéttigar.

Gluggar eru ál-tré gluggar með tvöföldu einangrunargleri. Allt gler nær gólfí/jörðu en 600 mm er öryggisgler. Allar úthurðir (hurðarflekar) eru 900 mm að breidd einning hurð inn úr anddyri og inn á stærra baðherbergi aðrar hurðir eru með minnst 830 x2100 mm ljósísl. Stærð bréfarifu er 50x260mm, staðsett 1.0 m frá yfirborði. 2 bilastæði eru á bílaplaní.

Loftræsting er með opnanlegum gluggum og vélrænni loftræsingu (LR) í lokaðum rýmum. Afköst: útsog eldhús: 30 l/s; útsog böð: 15 l/s; útsog þvottaherbergi: 20 l/s. Loftræsting þaks er með 2x3 stk. rör Ø 40 mm (innanmál 36 mm) í hvert sperrubil. Lofta skal yfir sperrur/bita, minnst 30 mm sem og yfir einangrun í þaki. Lágmarksöndun er 1000 mm²/m²þakflatar, inn og út úr bili loftunarbili skv. gildandi byggingareglugerð.

Lagnir eru lagðar í vegg og gólf. Upphitun með varmadælu og ofnum. Neysluvatn er í veggjum, allt vottatð efni fyrir neysluvatn. Hitastig neysluvatns samkv. reglug. ≤ 60°C.

Frágangur á lóðarmörkum skv. gildandi deiliskipulagi.

Tekið er tillit til algildrar hönnunar við hönnun á sumarhúsi: hurðarspjöld inn og út úr anddyri eru 900 mm ásamt hurð inn á stærra bað. Gangur er 1,4 m að breidd að baði. Athafnasvæði inn á stærra baði rúmar snúningssvæði sem er 1,5 m í þvermál. Möguleiki er á 900 mm fríu svæði öðru megin við WC og minnst 200 mm hinum megin við WC. Frít svæði við inngangshurð, að innan og utan, er yfir 1,5x1,5 m. Mesti hæðarmunur um þrökuld útidyrhurðar er innan við 25 mm, sem og á hurð úr anddyri í stofu og inn á stærra baðherbergi. Aðkoma frá bifr. stæði með stíg b=1,5 m - sbr. afstöðumynd.

Í anddyri kemur viðurkennt handslökkvitæki (9 1 léttvatn). Í eldhús komi eldvartarteppi. Við val og staðsetningu á handslökkvitækjum má leita ráðgjafar hjá brunavörnum svæðisins og hafa hlíðsíón af leiðbeiningum og reglum HMS. Handslökkvitæki skulu vera í samræmi við ÍST-EN3. Reykskynjarar með hljóðgjafa eru samtengdir, er koma að lágmarki í svefnherbergjum og aðalrými.

Heitur pottur er með læstu loki. Hæðarbrún potts minnst 400 mm frá yfirborði við pott. Pallar klæddir við.

Sorp er sett í góma innan sumarhúasvæðis og fer eftir gildandi reglum sveitarfélags.

Hreinsistöð (rotþró) er skv. reglugerð 798/1999 og reglum Umhverfisstofnunar (leiðbeiningar um Rotþrær og siturlagnir jan. 2004). Stærð 2800 l.

Arinn/kamina skv. gr. 9.6.5 og 9.6.6 í gildandi byggingareglugerð (nr. 112/2012)

Hús staðsett endanlega og hæðarsett í samráði við byggingafulltrúa.

Annað:

Einstakir byggingahlutar skulu uppfylla eftirfarandi U-gildi:

Byggingarhluti	W/m ² K	Reikn.
Útveggir	0,30 (150 mm steinull)	0,28
Þak	0,20 (220 mm þakull)	0,18
Gólf	0,20 (220 mm steinull)	0,18
Gluggar (k-gler)	2,00 (Tvöfalt k-gler)	2,0
Hurðir	3,00 (55 mm gegnheill eik)	2,9



Skýringar (tákn)

- Útgangur.
- Rýmingarleið.
- R Reykskynjari með hljóðgjafa..
- LR Loftræsting.
- HS Handslökkvitæki
- GN Gólfniðurfall.
- GSN Gegnumstreymisniðurfall.
- BO Björgunarop, stærð gefin á teikningu.
- HR Hreinsistöð (rotþró)
- OF Opnanlegt fag
- FG 00,00 Gólfkoti á frágengið gólf.
- Inntök Inntök fyrir hitaveitu, vatnsveitu, rafmagnsveitu og síma.

20221129

Öll mál í mm nema annað komi fram

B	Br. WC - grunnum., útlit	3-9-21	GþS
A	Skýringar	7-7-21	GþS
Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Víðibrekka 28			Teikn nr:
Grímsnes- og Grafningshreppi			101
Aðaluppdráttur			Frumstærð:
Afstöðumynd, skýringar			A2
Dags:	25-8-21	Mkv:	1:500
Samp:	020162-3099		
	V.nr21 041		
TGS TEKNISTOFA			Teikn: GþS
Guðjóns P. SIGFÚSSONAR			
AUSTRURVEGI 42, 2.HÆÐ, 800 SELFOSS S: 482 2805, F: 482 3818 NETFANG: TGS@TGS.IS			