


Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 20 JAN 2022
Sigurður Á. Pétursson
 Byggingarfulltrúi

⊕	Jarðtenging	⊖	Símatengill
⊕	Tvöfaldur tengill	⊖	Loftnetstengill
⊕	Einfaldur tengill	⊖	Hreyfiskynjari
⊕	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)	⊖	Tafla / mælakassi
⊕	Rofi	⊖	Reykskynjari
⊕	Samrofi	⊖	Bjalla
⊕	Tvöfaldur rofi	⊖	Handboði
⊕	Krossrofi	⊖	Rör upp á næstu hæð
⊕	Þrýsti-rofi/dimmer	⊖	Rör niður á næstu hæð
⊕	Tengill m/næturljósi	⊖	Rör gegnum hæð
⊕	Vegg ljós	⊖	Halogenljós í lofti
⊕	Loftljós	⊖	Halogenljós í lofti
⊕	Hátalaratengill	⊖	Halogenljós í vegg

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA







TAFLA

10° KOPARVÍR Í RÖRI TENGIST EFTIR ATVIKUM Á PE - EÐA PEN - SKINNU Í TÖFLU

TENGIDÓS u.þ.b. 20x20x10 cm.
 TENGIDÓS FYRIR SÖKKULSKAUT SKAL ÁVALLT VERA SÝNILEG OG AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU

Ø 8 mm ÞESSI JÄRN SKAL MERKJA VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÄRN VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM, EÐA SÖKKULSKAUTSJÄRN Í ANNAD



A
101

B
101

20220115

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SIMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:

D	
C	
B	
A	

Dags: Breyting:

Undirskrift hönnunarstjóra:

Undirskrift raflagnahönnuðar:

Sigurður Á. Pétursson
 Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959

Verkefni: Háholt 6 Laugarvatni

Teikning nr.: 5

Úprentað: 10.1.2022

Verk nr.: 2022-09

Hetti teikningar: Raflögn Sökkulskaut

Mælikvarði: 1:50

Dags: Janúar 2022

Teiknað: S.Á.P

Hannað: S.Á.P

Rafhönnun ehf

Birkigrund 20
 800 Selfoss

Sími: 664 0047
 Tölvupóstur: siggi@ror.is

Sigurður Ágúst Pétursson
 Raflagnisöfnfræðingur
 kt. 051177-4959

