

Steinar Ólafsson
 Áttun hönnunarsjóni

Skýringar:

Almennar skýringar
 Eftirfarandi gildir nema annað komi fram á teikningum eða verklýsingu.

Öll mál eru í millimetrum, öll mál eru frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós og að full frágengnum vegg.

Lágspenna

Allar pípur eru Ø16mm og vír 1,5q nema annað sé tekið fram.

Hæð rofa frá fullfrágengu gólfi er 1100mm. Hæð tengla frá fullfrágengu gólfi er 200mm. Hæð tengla á baði og í eldhúsi er 1100mm.

Til snertisþennu varnar skal nota núllun og lekastraumsrofavörn. Málmluta lagna, tækja, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega Málstraumur rofa skal vera minnst 10A og tengla 16 A

Fara skal eftir kröfum í Tæknilegir tengiskilmálar Raforkureifingar 2009

20221153

6	
5	
4	
3	
2	
1	
▲ Skýring:	Hannað: Rýnt: Samp.: Dags.:



Verknúmer: 200804-Kerhraun | Sí: 0901665819
 Samþykkt: *Steinar Ólafsson*
 Kerhraun B 135 - Grímsnesi
 RAFMAGN -FRÍSTUNDAHÚS
 Raflagnir frístundahús
 Raflagnir hús
 Steinar Ólafsson Gsm: 6602304 STOL@ORBICON.GL
 Frumst. blaðs: A1 | Telkn. nr.: | Útg.:
 Mkv.: 1:50 | K07_T63_H1_EX_N102 - A

