



Skýringar

Inntakskassi skal vera af staðlaðri gerð frá veitu. 50mm plaströr fyrir inntak rafmagns einnig milli inntakstskáps og greinatöflu. Fyrir garðlýsingu, lýsingu bílastæða, við ruslatunnur og heitan pott skal leggja 32mm plaströr. Sökkurlskaut skal vera skv. reglugerð þar um. Lögnin skal vera hólkud pípulögn 16mm rör í ljósa og tenglalögnum. Í dreginn vír skal vera í samræmi við stærð búnaðar samkv. reglugerðarákvæðum og tæknilegum tengiskilmálum. Allur búnaður skal vera af vandaðri og viðurkenndri gerð. Teikningin er táknræn og sýnir hvers óskað er

Hæð á búnaði
tenglar 20cm
rofa 110sm
tengla f/loftnet 180cm
tengla f/síma/hátalara 20sm nema annað henti betur
uppvöskunarvél 60sm
ofn 80sm
tengidós í baði 200sm
tengidós í skápaljós í eldhúsi/þvottahúsi 150sm
örbylgjuofn 180sm
hæð miðast við full frágengnu gólfi
þjófavörn og reykskynjarar skulu vera tengdir í töflu
hitanemar skulu vera í 160sm

20220018

Raf-inn Askalind 7		Blað 5	
201 Kópavogi S:8923429		Inntak	
Kjarnstaðir 2			
Teiknað BJ	Dags. 14.04.17		
Hannað af: Hreinn Ó. Sigtryggsson			

Hreinn Ómar Sigtryggsson
0905525469