



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 10. feb. 2022
David Smidger
 Byggingarfulltrúi

Skýringar

Öll má eru í mm, nema annað sé tekið sérstalega fram.

Almennt:

Steypa:

Skal vera C25.
 Loftmagn 6-8%
 V/S undir 0,5
 Max kornsastærð 19 mm

Bensistál:

Bendistál skal vera K500
 K10 K12 K16

Steypuhula skal ekki vera minni en 30 mm í veggjum utanhúss, en ekki minni en 20 mm innanhúss.

Einangrun undir botnplötu og á sökkla:

Einangra skal sökkulveggi og undir botnplötu samkvæmt teikningum arkitekts.

áritun arkitekts:

Sauðhaggi

20220200

A2

Þingdalir 2

BURÐUR sökklar og botnplata
 grunnmynd og snið

TEKNI-NÚMÉR	MÆLIKVARÐI	ÚTGÁFA
B-01	1:50, 1:10	1
Hafsteinn Kr. Halldórsson Byggingatekni-fræðingur PTFÍ kt. 120166-3449 hafsteinn.kh@gmail.com	NAFN	DAGSETNING
	hkh	Júní 2020
	hkh	Júní 2020
	YFIRFARIÐ	
SAMP.		
NR.		