



Slaufulengdir	
Nr.	Lengd í m
S1	92
S2	85
S3	73
S4	24
S5	100
S6	88
S7	79
S8	30
S9	48
S10	78
Alls:	697

Gólfhitalagnir - 1:50

- °C táknar termóstat á vegg.
- S10/100m táknar númer og lengd gólfgeisla.
- [Symbol] táknar að gólfgeislalögn sé með einangrunarárdragi

Allar gólfhitalagnir eru með sér hitanema. Kerfið er raftegt.

Ath.
 Sjá almennar skýringar - nr. 1800.
 Grunnmynd frárennisslagna - nr. 1801.
 Grunnmynd neysluvatnslagna og tengimyndir - nr. 1901.
 Grunnmynd gólfhita- og ofnalagna - nr. 2001.
 Grunnmynd snjóbræðslulagna - nr. 2002.
 Grunnmynd loftfræslulagna - nr. 2201.

Skýringar fyrir vatns- og hitalagnir.

Rör og tengiefni skal hafa hlotið viðurkenningu réttra aðila. Fara skal eftir fyrirætlum framleiðanda um niðurlögn, tengingar og meðferð. Allar plastlagnir skulu vera með súrefniskápu og þau dregin í plastbarka, undanskildar eru þó lagnir sem notaðar eru í gólfhita. Plastlagnir skulu þola þann þrýsting sem krafist er í reglugerðum um heitar og kaldr vatnslagnir. Rör skulu varin fyrir dagsbirtu (UV-geislum). Rör skulu þola allt að 90 gráðu hita og vera þrýstiprófuð eins og reglur segja til um. Um neysluvatnslagnir úr plasti skal fara eftir Rb. blöðum (53).001 svo og ÍST 67. Neysluvatnslagnir fyrir heitt vatn skulu vera staðsettar undir jarngrind í plötu en neysluvatnslagnir fyrir kalt vatn skulu vera undir einangrun. Gólfhitalagnir eru Ø20X2,0 PePEX rör eða Pex A með súrefniskápu lagðar með 200mm millibili að jafnaði (sjá teikn). Rör eru lögð í steypa plötu, ofan á jarngrind og festar með plastböndum - steypulag ca. 50mm ofan á gólfhitalögnum. Gólfhitalagnir skal þrýstiprófa á sama hátt og rör í rör lagnir nema við 9 bar þrýsting. Allt lagnaefni skal vera CE vottað.

Í húsið koma 3 handklæðafönar (60x100sm) og skal hitaflæði að þeim stýrt með retúrlökum.
 Lagnir að þeim eru 16mm alpex og eru lagnir staðsettar í steypu og bundnar við jarngrind í plötunni nema í handklæðaföni sem er staðsettur í geymslu en þar koma lagnir í vegg.

20220266

NR	DAGS	BREYTING
A		
B		
C		

H.S.Á. TEIKNISTOFA
 TGT Hús ehf · SUNNUHLÍÐ 12 · 603 AKUREYRI · kt. 701210-1230
 sími 464-6800 · gsm 861-6616 · hara@hara.is · www.hara.is

VERKHEITI				
Vörðuás 22, Hestlandi, Gríms/Grafn.hr.				
HEITI TEIKNINGAR				
Grunnmynd gólfhita- og ofnalagna.				
VERK NR	TEIKN NR	KVARDI	1:50	DAGS
21-1206	2001			10.10.2021
HANNAD	TEIKNAD	HÁ	YFIRFARIÐ	BREYTING
HÁ	HÁ			
HARALDUR S. ÁRNASON · kt. 120149-2539				
[Signature]		[Signature]		