



- SKÝRINGAR**
- Hreyfiskynjari
 - Vöðruskynjari
 - Tenglar og rofi - H:1100 mm
 - Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
 - Einfaldur tengill í hæð 1100 mm
 - Loftljós
 - Einfaldur rofi
 - Samrofi
 - Þrýstirofi f. t.d. dimma í loftu
 - Dimmer í dós, þrýstidimmer eða snúnings
 - Rafmagnstafli/ smáspennutafli
 - Veggjós
 - Reykskynjari
 - Loftdós
 - Krossrofi
- Dós fyrir loftnet (ekki dregð í)
 - Dós fyrir síma (ekki dregð í)
 - Dyrasími
 - Símatengill
 - Loftnetstengill
 - Jærötenging
 - Rakapöttur tengill úti / minn. IP44
 - Rör upp á næstu hæð
 - Rör niður á næstu hæð
 - Rör gegnum hæð
 - Að rafmagnstöflu eða tengikassa
 - T1.4-F1.6 Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6
 - Rörálgng í gólf
 - Innfellt halógenljós / LED ljós
 - Innfellt halógenljós með spennu
 - Veggdós
 - Tölvutengill
- L01 Innfældur LED kastari í loft 240 V
 - L02 Undirskápaljós LED
 - L03 Kúpull á loft
 - L04 Hangandi ljós yfir borði
 - L05 Veggjós fyrir ofan spegil
 - L06 Veggjós úti IP 67
 - L07 LED borði í fataskáp
 - L08 Innfældur LED kastari í loft 240 V, úti IP 67
 - L09 Veggjós

SKÝRINGAR

1. ÖLL RÖR ERU Ø 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm² VÍR,
2. HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
3. HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm.
4. HÆÐ TENGLA Í BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
5. ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
6. MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
7. HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
8. HÆÐ TENGILS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
9. GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÓFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VIÐKOMANDI TÓFLU. DÆMI: T, 1 ER GREIN 1 FRÁ TÓFLU T.
10. BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFVÖRN SEM SNERTIS PENNUVÖRNUM.
11. TAFLA T ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í GEYMSLU.
12. TAFLA T, SKAL VERA U.Þ.B. H x B x D 800 x 800 x 200.
13. ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
14. DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
15. ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
16. HAFA SKAL TIL HLIÐSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
17. ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VIÐ HLIÐ Í LOFTUM EDA VEGGJUM SKAL HAFA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIÐ NIÐUR Á MILLI
18. MÁLMHLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR



NEMA ANNARS SÉ GETIÐ.

Blaðstærð - A3 1:100 / A1 1:50

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:

Þór Stefánsson

SAMÞYKKT:

Þór Stefánsson KT: 21961-2249

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Frístundahús
Skálabrekkugata 4
Bláskógabyggð

VERKHLUTI:

Snið, afstöðumynd
og skýringar

Mkv: 1:50 / 1:500



RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

20220330

ÚTPRENTAÐ: 7.2.2022 14:38:02
SÍÐAST VISTAÐ: 30.1.2022 22:01:59
TÖLVUNAFN: Rafiðgn 22 01-2497.dwg
SLÓÐ: F:\OD\Verk\SUMARHUS\Skálabr.4\Teikn
VERKNÚMUR: BLAÐ
2489-2021-089 2 af 6
DAGSETNING: 27 janúar 2022

