

SKÝRINGAR

- ÖLL RÖR ERU Ø 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,²
- HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 1100 mm,
- HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGENGNU GÓLFI ER 200 mm.
- HÆÐ TENGLA Í BAÐI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
- ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETRUM,
- MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
- HÆDIR ERU MIÐAÐAR VIÐ FULLFRÁGENGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
- HÆÐ TENGILS VIÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
- GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MÉRKTAR VIÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
- BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKASTRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
- TAFLA T, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í TÖFLURÝMI
- TAFLA T, SKAL VERA U.Þ.B. H x B x D 2000 x 800 x 400.
- HÆÐ AÐ MIÐJU TENGLA YFIR ELDHÚSBORÐI 1000 mm.
- ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTATENGLA SKULU VERA 20 mm.
- SPENNAR FYRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MEÐ INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ ÞRÝSTIROFA
- DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
- ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
- HAFNA SKAL TIL HLIDSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
- ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLÍÐ VIÐ HLÍÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFNA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNID NIÐUR Á MILLI
- MÁLMLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARÐBINDA VANDLEGA
- JARÐBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLÖGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARÐBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

NEMA ANNARS SE GETID.

- L01 LED ljós IP 67
- L02 Kúpull á loft
- L03 Útlijs á vegg IP 67
- L04 Vegglijs fyrir ofan spegi
- L05 LED borði í undir skáp
- L06 Útlijs

SKÝRINGAR

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | Hreyfiskynjari | | Dós fyrir loftnet (ekki dregd í) |
| | Viðveruskynjari | | Dós fyrir síma (ekki dregd í) |
| | Tenglar og rofi - H 1100 mm | | Dyrasími |
| | Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram | | Símatengill |
| | Einfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram | | Loftnetstengill |
| | Einfaldur tengill í hæð 1100 mm | | Jarðtenging |
| | Loftlijs | | Rakapöttur tengill útl./innf. IP44 |
| | Einfaldur rofi | | Rör upp á næstu hæð |
| | Samrofi | | Rör niður á næstu hæð |
| | Þrýstirofi f. t.d. dimma í töflu | | Rör gegnum hæð |
| | Dimmer í dós, þrýstidimmer eða snúnings | | Að rafmagnstöflu eða tengikassa |
| | Rafmagnstafla/ smáspennutafla | | Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6 |
| | Vegglijs | | Röralögn í gólf |
| | Ræykiskynjari | | Innfallt halógenljós / LED ljós |
| | Loftdós | | Innfallt halógenljós með spennu |
| | Krossrofi | | Veggdós |
| | | | Tölvutengill |

Bláðstærð - A3 1:100 / A1 1:50

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:

Þór Stefánsson

SAMPYKKT:

KT:

Þór Stefánsson 211261-3749

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Kjúklingahús
Miklholtshellir 2
Hraungerðishreppi

VERKHLUTI:

Afstöðumynd, snið
og skýringar

Mkv: 1:500 / 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR
 ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
 EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
 NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

20220336

ÚTPRENTAD: 8.2.2022 16:14:03
 SÍÐAST VISTAD: 10.1.2022 20:34:07
 TÖLVUNAFN: Raflögn 22_01-2459.dwg
 SLÓÐ: F:\OD\Verk\Miklholtshellir 2\Teikningar
 VERKNÚMER: BLAÐ
 2459-2021-059 1 af 15
 DAGSETNING: 28 nóvember 2021

