



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru $45/45$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulinu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapólinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $28/50$ C150 í rakapólið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

F1 - F6

Sjá sérmyndir.

20220375



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. Breyting Dags. Samp.

VERKHEITI: Hraunbraut 6 805 Selfoss	TEIKNINUMER: 200
VERKHLUTI: Burðarvirki (Yfirlit) Grunnmynd veggja	ÚTGÁFA: B1
Teiknað: Þórunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959	Blaðstærð: A-2
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139	Dagsetning: 21.01.22
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Páll Gunnlaugsson kt. 210552-2199	Frumútgáfa: 21.01.22
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	VERKNR: 21-230
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 tölvupóstur: bent@larsenhr.is	MKV: 1:110