



**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðaltekningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðaltekningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

**Skýringar - trévirki veggja**

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfrjár. Allar stoðir og lausholt eru  $45/145$  nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjúlínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakapollinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með  $28/50$  C150 í rakapolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

**Festingar á öllum samskeytum:**

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

**Festing á fótstykki**

Múrboltar M12 c/c 600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steypnan flöt => 80 mm.

**F1 - F6**

Sjá sérmyndir.

20220484

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

BR. | Breyting | Dags. | Samp.

VERKHEITI: Vatnsholt 1D  
803 Selfoss  
TEKNI-NÚMÉR: 200

VERKHLUTI: Burðarvirki (Yfirlit)  
Grunnmynd veggja  
ÚTGÁFA: B1

Teiknað: Þórunn Sigþórsdóttir kt. 060874-3959  
Blaðstærð: A-2

Hönnuður: Leifur Örn Leifsson kt. 150982-4139  
Samþykkt: [Signature]  
Dagsetning: 24.11.21

Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen Fróðason kt. 141177-3469  
Samþykkt: [Signature]  
Frumútgáfa: 24.11.21

**LARSEN** HÖNNUN OG RÁÐGJÖF  
Bent Larsen Fróðason  
Byggingarfræðingur B.Sc  
Sími 844-7699  
tölvupóstur: bent@larsenhr.is  
VERKNR: 21-105  
MKV: 1:50