Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
10 MAY 2021
Byggingarfulltrúi

MALBIK

GRAS

HELLUR

GRÓS

SÓRP

TR

GK=9.85

GK=9.98

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI
ERU EKKI f MÆLIKVARÐA

AÐ TENGJAST

ø 12mm

GRUNNMYND SÖKKULVEGGJA

TAFLA

10°

KOPARVÍR Í RÖR TENGIST EFTIR ATVIKUM Á PE – EÐA PEN – SKINNU Í TÖFLU

TENGIDÓS U.þ.B. 20x20x10 cm.
TENGIDÓS FYRIR SÖKKULSKAUT SKAL ÁVALLT VERA STAÐSETT OG AÐGENGILEG, STAÐSETT VIÐ VATNSINNTÖK EÐA UNDIR TÖFLU

ø 8 mm

ÞESSI JÁRN SKAL MERKJA VEL TIL ÞESS AÐ ÖNNUR JÁRN VERÐI EKKI NOTUÐ Í MISGRIPUM, EÐA SÖKKULSKAUTSJÁRN Í ANNAÐ

SNIÐ AF TÖFLUVEGG

SNIÐ A – A Í SÖKKULVEGG

STÝRI ERU 2 NEÐSTU STEYPU-STYRKTARJÁRN Í STEYPUMÓT OFAN Á NEÐSTU MÓTAVÍRUM

STEYPUTEINN

VÍRLÁSAR

SAMTENGING STEYPUTEINA

VÍRLÁSAR

SAMTENGING STEYPUTEINA SETJA SKAL TVÖ VÍRLÁSA Á HVER SAMSKEYTI

AÐ TENGJAST

BYGGINGARREITUR

13.2m2
VERÖND
01-14

13.2m2
VERÖND
01-15

13.2m2
VERÖND
01-16

13.2m2
VERÖND
01-17

10.0m2
VERÖND
01-18

10.0m2
VERÖND
01-19

GK=9.98

GK=9.90

LÓÐARMÖRK

20220536

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni: Holtabraut 3 Brautarholt	Heiti teikningar: Raflögn Sökkulskaut	Rafhönnun & ráðgjöf ehf		
D				Birkigrund 20, 800 Selfoss	Sími: 664 0047	
C					Tölvupóstur: siggi@ror.is	
B	Undirskrift raflagnahönnuðar: Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Teikning nr: 8 / Verk nr: 2021-17	Mælikvarði: 1:50 / Teiknað: S.Á.P	Sigurður Ágúst Pétursson, Rafmagnsiðnfræðingur, kt: 051177-4959	Ólafur Guðmundsson, Raflagnahönnuður, kt: 030583-3459	
A		Útprentað: 16.3.2021	Dags: Mars 2021 / Hannað: S.Á.P			
Dags: / Breyting:						