



GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø20x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í BOTNDPLÖTU, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA ÞAR SEM ANNAD ER SÝNT.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMID FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSAROFA.

STÝRINGAR SBR. TEIKNINGAR RAFLAGNAHÖNNUÐAR

TAFLA YFIR GÓLFHITALAGNIR, FRAMRÁSARHITI 42°C

SLAUFUR NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGD M	STABSETNING	ATHUGASEMDIR
1	1.989	117		
2	1.887	111		
3	1.989	117		
4	1.530	90		
5	1.360	80		
6	1.170	65		
7	425	25		

Samtals: 10.350

OFNATAFLA dT = 40°C

VERK:									
OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A B	LOKI C D	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
1.01	1000	600				1200			
1.02	1200	600				1200			

HEILDARAFKÖST: 2400 W

R = SJÁLVVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
 T = SJÁLVVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
 TF = SJÁLVVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLVVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Suðurlandsbraut 46, 108 RVK
 Sími: 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.A. Tolknað H.A./I.H. Samþykkt: *[Signature]* Kennitala: 110383-5339

LANGHOLT 2
 803 SELFOSS
 LAGNIR
 GRUNNMÝND HITALAGNA
 HITATÖFLUR

Mkv. 1:50 Telkn. nr. 3-1.1 Verk nr. 20-09

Aritun samráðingarráðgjafar / hönnunarstjóra: *[Signature]* Útgáfa Dags. A ÁG '20