



GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø20x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞETTI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í BOTNDPLÖTU, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA ÞAR SEM ANNAÐ ER SÝNT.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTYRDUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSAROFA.

STÝRINGAR SBR. TEIKNINGAR RAFLAGNAHÖNNUÐAR GÓLFHITALAGNIR Í BERANDI PLÖTU KOMI OFAN Á EINANGRUN Í GÓLFILÖGN.

OFNATAFLA dt = 40°C									
VERK:									
OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
02-01	1000	600				1200			
HEILDARAFKÖST: 1200 W									
R = SJÁLFRIVIRKUR VATNSHITASTYRDUR BAKRÁSARLOKI									
T = SJÁLFRIVIRKUR LOFTHITASTYRDUR FRAMRÁSARLOKI									
TF = SJÁLFRIVIRKUR LOFTHITASTYRDUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRIVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI									

TAFLA YFIR GÓLFHITALAGNIR, FRAMRÁSARHITI 42°C				
SLAUFAR NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGD M	STAÐSETNING	ATHUGASEMDIR
1	1.887	111		
2	1.819	107		
3	1.921	113		
4	1.462	86		
5	1.887	111		
6	1.819	107		
7	1.921	113		
8	1.462	86		
9	1.309	77		
10	1.360	80		
11	425	25		
Samtals:	17.272			

20220603

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Suðurlandsbraut 46, 108 RVK
 Sími: 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

VHÁ

Hannað H.A. / H.Á./H. Samþykkt: S. J. Jónsson
 Kennitala: 110383-5339

LANGHOLT 2
 803 SELFOSS
 LAGNIR
 GRUNNMYND HITALAGNA EFRI HÆÐ
 HITATÖFLUR

Mkv. 1:50
 Teikn. nr. 3-2.1
 Verknr. 20-09

Áritun samþingargæðinganna / hönnunarstjóra: Útgáfa A
 Dags. ÁG. '20