



Rofar skulu vera í 1100 mm hæð frá fullfrágengnu gólf.  
 Tenglar við rofa skulu vera í 1100mm frá fullfrágengnu gólf.  
 Tenglar og smáspennutenglar skulu vera í 200mm frá fullfrágengnu gólf.  
 Allar raflagnai skulu vera samkvæmstaðli  
 Staðsetning tengla og rofa skul vera í samráði við eiganda og miðast við innréttingar teikningar

### Skýringar

1. Raflögninn skal vera hólkuð pípu eða barkalögn
2. Frágangur skal vera í samræmi við staðla og reglugerð
3. Allt raflagnaefni skal vera smkvæmt staðli og reglugerð
4. Láspennulagnir skulu vera 16mm nema annað komi fram.
5. Smáspennulagnir skulu vera 20mm nema að annað komi fram.
6. Reykskynjarara skulu vera samtengjanleigir með brunastreng eða þráðlausir
7. Staðsetning tengla og rofa skulu vera miðaðar við innréttingarteikninga og í samráði við eigendur

Tengill	⊣
Loftljós.	×
Veggljós	⋈
Rofi	⋈
Rofog tengill	⊣⋈
Smáspennutengill	⊣
Reykskynjari	R
Jarötenging Spennujöfnun	⊕
Töflukassi	□

Verkheiti	Lambanes. Lóð 1.	
Staður	Grímsnesi LN : 169828.	
Dags	28 - 06 - 2021	
Teikningahluti	Smáspenna	
Tegund	Raflagnateikning	Kvarði A2
Hönnuður	Sveinn Elíasson 280872-3189.	
Samþykkt	<i>Sveinn Elíasson</i>	

### Raflagnajónusta Selfoss



Gagnheiði 5.  
 800 Selfoss  
 Símanúmer  
 899-5408.  
 894-5408.

20220830