



- Skýringar
- Öll mál eru í mm nema annars sé getið
 - Tafla og rafbúnaður skal vera af vörkendir gerð
 - Hæð rofa er 1100 mm, hæð tengla er 200 mm nema annars sé getið
 - Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bískúr skal vera 1100 mm
 - Hæð hitastyringa skal vera 1500 mm
 - Málstraumur rofa skal vera 13 A og tengla 16 A
 - Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofars
 - Hitastyringar (thermo) skulu vera í 1500mm hæð nema annað sé tekið fram
 - Greinar eru ekki sýndar í slum þvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein
 - Virar eru 1,5mm² í þvermál, nema annars sé getið
 - Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingartekningar
 - Öll rör í smáspennu eru 20 mm
 - Þar sem kveiking er með töfludimmi skal leggja auka rör ýmist í viðkomandi loftaðas eða rofaðas
 - Verk skal unnið samkv. IST-200 staðið

20230170

UTGÁFA	BREYTING	DRÖGSETNING	GERT	SAMRÝKT	DRÖGSETNING	VERKSTADUR	VERKSTADUR
					16.12.2020	Bergur Pálsson	Krossholt 7
					BI	2020-01	Ekki í kvarða
					Sveinn Eliasson	01	01
					A1		2

Bjarni Ingimarsson
 Einlinumynd og skýringar
 Vélfræðingur/rafvirkir s:8934127