



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 - 2 MAY 2023
Stefni Erla
 F.l. Byggingarfulltrúi

Undirskrift hönnuðar aðaluppdráttu / samræmingarhönnuðar



Grunnmynd efri hæð




Grunnmynd hæð

32mm Pen plastlopa - kvísl frá gestahúsi 5x10q RV-K
 25mm Pen plastlopa - fjárskipi frá gestahúsi Cat5e / ljóslöðari



Tengja skal saman tvö neðstu jámin i sökkulveggjum allan úthringinn og að upptaki i tengibox.
 Í raðhús, parhús og hlíðstæð hús er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring en tengibox og tenging verði við hverja heimtaug.
 Heimilt er að sjóða tengingar sökkulskauts að því tilskildu að stálíð sé suðuhæft og suðumaður hafi réttfíndi til suðu.



Verkheiti
 Útey 1
 Lóð nr.33
 801 Selfoss
 Lýsing
 Grunnmyndir
 Raflögn
 Lág- og smáspenna
 Skýringar

Dags	Kvarði	
Okt 2019	1/50	Blað A2
Hönnuður	Teiknað	
GV	GV	
Blað	Verknúmer	
2 af 3	1708-225	

Gunnar Viggósson kt: 010564-3449
 Löggiltur raflagnahönnuður
 Suðurási 28 110 Reykjavík
 Sími : 822-2855 e-mail: gvigo@simnet.is
 Undirskrift: *Gunnar Viggósson*

20230195