




Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
0 MAY 2023
S. L. Steinhilmarsson
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAMYNDIR AF SÖKKULSKAUTI ERU EKKI Í MÆLIKVARÐA



AÐ TENGIBOXI

AÐ TENGIBOXI

⊕	Jarðtenging
⊕ ²	Tvöfaldur tengill
⊕	Einfaldur tengill
⊕ ²	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
⊕	Rofi
⊕	Samrofi
⊕ ²	Tvöfaldur rofi
⊕	Krossrofi
⊕	Þrýsti-rofi/dimmer
⊕	Tengill m/næturljósi
⊕	Veggljós
⊕	Lofthljós
⊕	Hátalaratengill
⊕	Símatengill
⊕	Loftnetstengill
⊕	Hreyfiskynjari
⊕	Tafla / mælakassi
⊕	Reykskynjari
⊕	Bjalla
⊕	Handboði
⊕	Rör upp á næstu hæð
⊕	Rör niður á næstu hæð
⊕	Rör gegnum hæð
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í lofti
⊕	Halogenljós í vegg

Brekkuholt 7a
 213,8 m²

20230205

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI
 INNTAKSRÖR VEITU Ø 50 mm + Ø 32 mm FYRIR LÖÐARLÝSINGU
 INNTAKSRÖR FYRIR SÍMA Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÖÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400V / 230 V, 3 x 50 A

Breytingar:	Undirskrift aðalhönnuðar:	Verkefni:	Helstu teikningar:	Rafhönnun ehf
D		Brekkuholt 7	Raflögn	Birkigrund 20
C		Reykholti	Sökkulskaut	800 Selfoss
B				Sími: 664 0047
A				Tölvupóstur: sigg@ror.is
Dags:	Breyting:	Undirskrift raflagnahönnuðar:	Teikning nr:	8
		Sigurður Á Pétursson kt.051177-4959	Verk nr:	2021-41
			Mælikvæði:	1:50
			Teiknað:	S.Á.P
			Dags:	Mai 2021
			Hannað:	S.Á.P
			Sigurður Ágúst Pétursson	Ólafur Guðmundsson
			Raflagnisöfnfræðingur	Raflagnahönnuður
			kt. 051177-4959	kt. 030583-3459

