

## ALMENNAR SKÝRINGAR:

1. Allar pípur eru 16 mm og vír 1,5mm<sup>2</sup>, pípur fyrir smáspennu er 20 mm.
2. Öll mál eru í mm frá fullfrágengnu gólfi og í miðja dós.
3. Hæð rofa frá gólfi er 1100 mm.
4. Hæð tengla frá gólfi er 200 mm.
5. Hæð tengla í bílskúr og þvottahúsi er 1200 mm.
6. Hæð tengla í eldhúsi er 1100 mm.
7. Hæð síma (S) og sjónvarpstengla (L) er 200 mm.
8. Hæð á innistöð dyrasíma (D) og útistöð dyrasíma (U) er 1350 mm. en bjöllu (B) 2200 mm.
9. Þar sem rofi er teiknaður á tengil skulu rofinn og tengillinn vera í sömu hæð (1100 mm)
10. Málstraumur tengla og rofa skal vera minnst 10A.
11. Lagnir í gólfi skulu frágengnar þannig að ekki komist vatn í rörin.
12. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í steypu lofti eða veggjum Skal hafa að minnsta kosti 3 sm bil á milli pípa, þannig að steypa geti á auðveldan hátt runnið milli þeirra.
13. Greinar eru ekki í öllum tilvikum sýndar að töflu(m), en eru þá merktar viðkomandi töflu.
14. Málmlutar lagna, tækja, bað- og sturtubotna og lampa skal jarðbinda vandlega.
15. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum.
16. Öll tákn eru samkvæmt staðli.
17. Allt efni skal vera af viðurkenndri gerð og hafa hlotið viðeigandi samþykktir.
18. Allur frá gangur skal vera vera samkvæmt ákvæðum Reglugerðum um raforkuvirki, Tæknilegum tengiskilmálum, Löggildinarstofu og Póst og síma.
19. Allir lampar og lagnir úti skulu vera eða meira en IP-55

RAFVIRKI SKAL KYNNA SÉR VANDLEGA  
ARKITEKTATEIKNINGAR OG AÐRAR  
TEIKNINGAR ÁÐUR EN HANN HEFUR VERKIÐ  
TIL AÐ FORÐAST MISTÖK.

## SKÝRINGAR VIÐ SMÁSPENNU:

D = Innitæki dyrasíma  
U = Útistöð f/dyrasíma  
S = Símatengill  
L = Loftnetstengill  
T = Tölvutengill  
R.S= Reykskynjari  
H = Hreyfiskynjari



Hönnuður:

Bjarni Ingi Björnsson

Yfirfarið:

Bjarni Ingi Björnsson

Samþykkt: Bjarni Ingi Björnsson kt. 100973-3329

Breytingar:

A 1 útgáfa

-  
-  
-  
-

Þorvarður L. Björgvinsson  
Kt. 250572-3529

Raflagnir

Drumboddaðir

801 Selfoss

Skýringar

Mkv: -

20230414



Bjarni Ingi Björnsson

Raflagnahönnuður / Raflagnirfræðingur / Löggiltur rafverktaki  
kt.:100973-3329 • Gsm / mobile: +(354) 617 4800  
Stekkjahlóti 14, 300 Akranes  
[www.rafpro.is](http://www.rafpro.is)  
[bjarni.ingi@rafpro.is](mailto:bjarni.ingi@rafpro.is)

Verknúmer:  
V20-001

Útg. Dags:  
19.01.2020

Blaðsíða: 1

Breytinganúmer:  
A

