



Skýringar

- Raflögninn skal vera hólkud pípu eða barkalögn.
- Frágangur skal vera í samræmi við staðla og reglugerð.
- Allt raflagnaefni skal vera smkvæmt staðli og reglugerð.
- Láspennulagnir skulu vera 16mm nema annað komi framm.
- Smáspennulagnir skulu vera 20mm nema að annað komi framm.
- Reykskynjarara skulu vera samtengjanleigir með brunastreng eða þráðlausir.
- Staðsetning tengla og rofa skulu vera miðaðar við innréttingateikningar og í samráði við eigendur.

Tengill.	⊕	Samrofi	⊕
Lofljós.	×	Krossrofi	⊕
Veggljós.	⊗	Samrofi 2f	⊕
Rofi.	⊕	Krónurofi	⊕
Rofi og tengill.	⊕	Prýstirofi	⊕
Smáspennu tengill.	⊕	Óbein lýsing	—
Reykskynjari.	R	Hitanemi stillanlegur	⊕
Jarötenging Spennujöfnun.	⊕	Innfelt LED	⊕
Töflukassi.	⊕		

Verkheiti:	Kóngsvegur 7
Staður:	800 Selfoss
Dags:	09 - 09 - 2024
Teikningar hluti.	Innfelt LED lýsing. Útlýsing. Rafmagnsofnar
Tegund;	Raflagnateikning.
Kvarði:	A2.
Hönnuður:	Sveinn Elíasson 280872-3189.
Samþykkt:	<i>Sveinn Elíasson</i>

Raflagnaþjónusta Selfoss



Gagnheiði 5.
800. Selfoss.
Símanúmer.
899-5408.
894-5408.

Hugmynd af ifeldri Led lýsing.
Fest barkalögn á milli ljós og að dós
með ídreigni hitaþolni snúru.
Staðsetning skal miðast við innréttingateikningar.

20240177