

### Raflagnir

#### Almennar skýringar:

Allar almennar raflagnir eru lagðar í 20mm PVC lagnir ídreignar 3x1,5mm vír. Málbúnaður búnaður er 13A. Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir, undantekning frá þessu er ef þeir eru við hliðina á rofa í 110 cm, hæð og sértenglar sem eru 16A eða stærri. Við áætlaða tengistaði boðúttaka skal minnst hafa 3 tengla. Smáspennu- og fjarskiptalagnir almennt, þ.e.a.s. dyrasímar, tölvulagnir, sjónvarpslagnir, er lagt í 20mm PVC lagnir.

Gefin hæðarmál eru í cm. frá fullfrágengnu gólfi í miðja dós frá miðri dós í miðja dós. Öll tákni eru táknræð og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.

Hæð tengla í eldhúsi, baðherbergi og geymslu eru 110 cm. Í eldhúsi skal þó samhæfa hæð tengla út frá hæð á borðplötu innréttna. Við ákvörðun á hæð tengils fyrir helluborð skal taka mið af innréttingarteikningu.

Hæð veggdósa og útiljóna er 185 cm. Hæð rofa er 110 cm. Hæð rofa í svefnherbergi við rúm er 80 cm. Hæð almennra tengla er 20 cm.

Hæð loftnets og símatengla miðast við rafmagnstengla við boðúrtök.

Við ákvörðun hæðar vinnuljóna undir eða yfir eldhússkápum skal taka mið af innréttingarteikningum. Allmennt er hæð vinnuljóna 140-150 cm. Við nákvæma staðsetningu dósa skal farið eftir smíða- og innréttingarteikningum.

Deiling á innfeldum ljósum miðast ekki við neina ákveðna gegund af ljósum og þarf því að aðlaga deilinguna til samræmis við þau ljós sem verða sett upp. Raflagnir fyrir tæki og sértengla í eldhúsi eru á sérteikningu.


Lagnir í helluborð skulu lagðar í gólfi.

Raflagnir í eldhúsi eru teiknaðar með fyrirvara uppröðunar og stærð eldhúsinnréttingar. Stuðst er við uppsetningu vinnuteikninga sem hönnuði barst fyrir verkið.

Raflagnir fyrir heitan pott, bílhleðslustöð og ljósagrein á palli eru lagðar með rorum í sökkli frá stofntöflu undir pallinneða út á bílastæði eftir því sem við. Nánari staðsetning þeirra verður ákveðin síðar að hálfu verkkaupa.



ÚTG.	DAGS.	ÚTGÁFUERILL	HANNAÐ	TEIKN.	YFIRF.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



HÖFNASTÍGUR 14  
845 FLÚÐIR  
S:699-0757  
HUGMYND@SIMNET.IS

HUGMYND

### Sumarbústaður

Þórsstigur 28  
801 Selfoss

Rafkerfi  
Lágspenna  
Aðaltafla-skýringartexti-Sértenglar í eldhúsi

TEIKNINÚMUR	BLADST/ERD	HANNAÐ	VT
R010822	A2	TEIKNAD:	VT
R201		YFIRFARIÐ:	JK
DAGS	MÆLIKVARDI	ÚTGÁFA	
18/08/2022	1:50	A	

Dagsetning aðaluppráttar: 01.10.2021  
Hönnuður: Vilberg Tryggvason kt.0507743089  
Hönnunarsjóni: *Vilberg Tryggvason*  
20240215  
020162  
3095

