



GRUNNMYND LOFTRÆSTING

Útgáfa	Dags.	Styring	Breytt af
A	04.05.2023	Bætt við Lofttröri í sökkul fyrir arinn	DFJ
-			
-			
-			

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggi eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum.
 Um frágang lagnastokka er vísað til séruppdráttá aðalhönnuðar.

Loftþræsisamstæða m/varmaendurnýtingu t.d. HERU 160 T EC -y1 LE (fest með fjaðrandi festingum)
 Innblástur 110 l/s (5l/s í tæknirými)
 Útsog 105 l/s

Safnkassar skulu vera klæddir að innan með hljóðeinangrun og skilrúmum milli barka

Plastbarkar ø75 sem eru steyptir í plötu skulu uppfylla brunaflokk B2

20240009

VEKTOR
 hönnun og ráðgjöf

Sigurður Halldórsson	Byggingartækniráðgjafi	sigur@vektor.is	030850-7740
Emil Þ. Kristjánsson	Öndskráningartækniráðgjafi	emil@vektor.is	280268-4539
Marta M. Andersen	Byggingartækniráðgjafi	marta@vektor.is	020459-2989
Ólafur Arnarson	Byggingartækniráðgjafi	olaf@vektor.is	040564-2669
Ólafur Arnarson	Byggingartækniráðgjafi	olaf@vektor.is	270589-2719
Ólafur Arnarson	Byggingartækniráðgjafi	olaf@vektor.is	090883-5859

Verkhellir: Eyvík 3, 805 Selfoss

Verkhellir: Loftþræsing Grunnmynd

Hannað: EHK/DFJ Telnað: DFJ

Mkv. 1:50 Dags. 08.12.2022

Sambýkt hönnuðar: *S.H. Steinhilmarsson* Telnaðar: L-401

Sambýkt aðalhönnuðar / samráðingahönnuðar: _____