

SKÝRINGAR

1. Öll rafmagnsrör / barkar eru Ø 16 mm og idregin 1,5 mm² vir.
2. Hæð rofa frá full frágengnu gólfí er 1100 mm.
3. Hæð tengla frá full frágengnu gólfí er 200 mm.
4. Hæð tengla á baði, þvottahúsi og geymslu og er 1100 mm.
5. Hæð veggjósa skal vera 1900 mm.
6. Hæð veggjósa við rúm skal vera 1350 mm.
7. Hæð rofa við rúm skal vera 800 mm.
8. Hæð tengla fyrir þvottavél og þurrkara skal vera 800 mm.
9. Hæð hitaskynjara fyrir gólfhita skal vera 1500 mm.
10. Hæð útitengla skal vera 1500 mm.
11. Hæð veggjósa úti skal vera 2000 mm.
12. Öll málsetning er í millimetrum og er frá full frágengnu gólfí í miðja dós.
13. Málstraumur rofa skal vera 10A og tengla 16A.
14. Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.
15. Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu.
Dæmi T-F1-Q2, er grein 2, bilunarstraumsrofa frá töflu T.
16. Beita skal nýlun og lekastraumsvörn.
17. Tafla T, er aðaltafla staðsett í þvottahúsi.
18. Tafla T skal vera u.p.b. H x B x D, 800 x 800 x 200.
19. Öll rör / barkar fyrir fjarskiptatengla eru Ø 20 mm.
20. Nota skal Cat5 kapal fyrir síma og net lagnir einangraðan með PVC.
21. Brunastrengur fyrir reykskynjara, brunaboða og brunabjöllur er 4x0,8mm brunakerfis strengur J-Y (St) Y.
22. Draga skal plastkapal að útitenglum og útljósum.
23. Öll tákna eru táknaðen og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum og eftir sérteikningum.
24. Hafa skal til hlíðsjónar málsettar teikningar aðalhönnuðar þegar mælt er fyrir staðsetningu á rafbúnaði.
25. Þar sem rafmagnsrör / barkar liggja hlið við hlið í steyptum loftum eða steyptum veggjum skal hafa a.m.k. 30 mm bil á milli þeirra þannig að steypa geti runnið á milli þeirra.
26. Málmhluta tækja og lagna skal jarðbinda vandlega.
27. Jarðbinda skal pípukerfi fyrir heita- og kaldra vatnslagnir. Skila skal mælingu af jarðbindingunni og skal hún uppfylla kröfur rafveitunnar.
28. Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal vera a.m.k. 10 kA.
29. Utanáliggjandi kaplar til og með 2,5 mm² skulu vera með 750V PVC einangrun.
30. Strengir frá 4 mm² skulu vera með 1000V XLPE einangrun.
31. Innlagnarefni skal vera IEG 60309-2 tenglar af Schuko gerð með barnavörn og CE merkt.
32. Í blaðutrýmum skal varnarbúnaður raffanga vera minnst IP 44.
33. Allar dósir í veggj og loft skulu vera vandaðar plast dósir.

Brunaþéttigar.

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfra verða þétt með sérstökum brunaþéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem verða notuð skulu notuð í samræmi við leiðbeiningar framleidanda efnanna eða seljanda efnanna og vera viðurkennd af Húsnaðis og Mannvirkjastofnun. Verkið skal unnið af vönum aðilum sem hafa fengið viðurkenningu frá Húsnaðis og Mannvirkjastofnun í brunaþéttigum.

NEMA ANNARS
SÉ GETIÐ.

SKÝRINGAR

	Hreyfiskynjari
	Viðveruskynjari
	Tenglar og rofi - H:1100 mm
	Tvöfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
	Einfaldur tengill H: alltaf 200 nema annað komi fram
	Einfaldur tengill i hæð 1100 mm
	Loftljós
	Einfaldur rofi
	Samrofi
	Brýstirofi f. t.d. dimma i töflu
	Dimmer í dós, brýstdimmer eða snúnings
	Rafmagnstæfla// smásennutafla

	Veggjós
	Reykskynjari
	Loftdós
	Krossrofi

	Dós fyrir loftnet (ekki dregið í)
	Dós fyrir síma (ekki dregið í)
	Dyrasími
	Símatengill
	Loftnetstengill
	Jarðtenging
	Rakapéttur tengill útl./innf. IP44
	Rör upp á næstu hæð
	Rör niður á næstu hæð
	Rör gegnum hæð
	Að rafmagnstöflu eða tengikassa
	Að rafmagnstöflu T1.4 fer á grein -F1.6
	Rörögn í gólf

	Innfelt halógenljós / LED ljós
	Innfelt halógenljós með spenni
	Veggdós
	Tölvtutengill
	L01 Innfellur LED kastari í loft 240 V
	L02 Undirskápaljós LED
	L03 Kúpull á loft
	L04 Hangandi ljós yfir borði
	L05 Veggljós fyrir ofan spegill baðherbergi
	L06 LED borði í skáp
	L07 LED ljós bilgeymslu
	L08 Útljós á vegg IP 67
	L09 Veggljós
	L10 Innfellur LED kastari í loft 240 V úti IP 67



Blaðstærð - A4 1:100 / A2 1:50
HÖNNUDUR:
Þór Stefnisson
YFIRFARIÐ:
Þór Stefnisson
SAMÞYKKT:
Jóhann Sigurðsson KT:
BREYTINGAR:

VERKHEITI.
Íbúðarhús
Arnarstaðakot
Hraungerðishreppi

VERKLUTI.
Skyringar

Mkv: Enginn



RAFLAGNATEIKNINGAR
ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718
NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÁRITUN ABALHÖNNUÐAR

ÚTPRENTAB: 15.2.2024 21:39:27
SÍÐAST VISTAB: 22.12.2023 11:19:11
TÖLVUNAFN: Raflagn 2427 23 12.dwg
SLÓB: F:\OD\Verk\Arnarstaðakot\Teikningar
VERKNÚMER: 2427-2021-010 BLAD 7 af 7
DAGSETNING: 20 desember 2023

20240697