



FRÁRENNSLISLAGNIR
1:50

HEITUR POTTUR
1:20

KÓTAR, SKÝRINGAR
1:20

SKÝRINGAR

ÖLL RÖR Í JÖRD SÉU ÚR STÍFU PVC PLASTI, GRUNNPLASTI, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

MINNSTI HALLI Á RÖRUM ER 20%. (20CM Á M). MESTI HALLI ER 300%, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

GRAFID SÉ FYRIR RÖRUM Í ÞJAPPADA FYLINGU. UMHRERFIS ÖLL RÖR Í JÖRÐU SKAL SETJA A.M.K. 150mm SANDLAG OG ÞJAPPA VEL.

ÖLL RÖR ÞÉTTIST MED TIL ÞESS GERÐUM GÜMMI-HRINGJUM AD ÖÐRU LEYTI BER AD HAGA VINNU OG ÖLLUM UMBUNADI SKV. ÍST 65 SVO OG FYRIRMÆLLUM FRAMLEIDANDA.

KÓTAR ERU Í METRUM OG MIDAST VID RENNSLISBOTN, ÞAD Á EINNIG VID UM GÖT, ÞAR SEM KÓTI Á GATI ER GEFINN Á RENNSLISBOTN.

MÁL ERU Í MILLIMETRUM OG MIDAST VID MIDJAN STÚT.

ÖLL RÖR MED ÖNEFNDUM HALLA HAGA 20% HALLA OG ERU ÚR ø100 PVC.

SKAMMSTAFANIR:

PVC	PLASTRÖR, PVC (RAUÐBRÚN)
PP	PLASTRÖR, PP (GRÁ)
BR	BRUNNUR
GN	GÖLFNIDURFALL MED VATNSLÁS
GSN	GEGNUMSTREYMISNIDURFALL Í GÖLFI
PN	ÞAKNIDURFALL
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
SB/BK	STEYPIBAD/BAÐKAR
EV	ELDHÚSVASKUR
UV	UPPÞVOTTAVEL
PV	ÞVOTTAVEL
SV	SKÖLVASKUR
NF	ÚTINIDURFALL
HR	HREINSISTÚTUR MED LOKI
FN	FALLSTAMMI NR. N
UT	UTLOFTUN

ATH: MÆLA STAD HÉÐ OG HALLA Á ELÐRI LÖGNUM ÁÐUR EN NÝJAR LAGNIR ERU SETTAR.

ATH. STADSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLETISTEKI MÁ AÐEINS HAGA TIL VIDMIDUNAR, OG ÞARF AD YFIRFARA OG ADLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM ENDANLEGA ERU VALIN.

ATH. ROTÞRÓ SKAL EKKI STADSETJA NÆR HÚSI EN 20m

ÖLL MÁL Í mm NEMA ANNARS SÉ GETID.

—	SKOLP
—	REGNVATNSLÖGN
—	AFRENNSLI HITAVEITU
—	HEIMÉÐ (KALT VATN)

SKIPHOLT 1, HRUNAMANNAHREPP

LAGNIR	Melikvarði
FRÁRENNSLISLAGNIR, GRUNNMYND	1:50
SKÝRINGAR	1:20

Hannað:	Teiknað:	Yfirforð:	Dag:
GH	GJJ		AGÚST 2007
Slöð á disk:	Skránumfrn:	Verknr.	Bl.nr.
	07229-20	07229	301

Samþykkt: *Guðmundur Hjartarson*
0707665875

**VERKFRÆÐISTOFA
SUÐURLANDS EHF**

Austurvegur 5, 800 Selfoss, Sími: 482 3900, Fax: 482 3914, Netf: verksud@verksud.is