



SKÝRINGAR:

ÞAK SÉ KLÆTT MEÐ 25x150 GISKLÆTT MEÐ 10 MM. MILLIBILI V. LOFTUNAR NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3 STK. 3" GALV. NEMA 5 NEDSTU BORD SEM NEGLIST MEÐ 4 STK. 3" GALV. Í HVERJA SPERRU. OFAN Á TIMBURKLÆÐNINGU KOMI ASFALTPAPPI OG BÁRUJÁRN EÐA BÁRUSTÁL. NEGLA SKAL ÞAKJARN MEÐ SNÚNUM ÞAKSAUM EÐA KAMBSAUM. ÞAKJARN SKAL NEGLA Á EFTIRFARANDI HÁTT. NEDSTA NAGLARÖÐ SÉ 10 CM. OFAN VIÐ NEDRI BRÚN, NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU NÆSTA RÖÐ SKAL VERA 10 CM. OFAR OG NEGLT Í ADRAHVERJA BÁRU. NÆSTU 2 RÖÐIR SÉU MEÐ 60 CM. MILLIBILI NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU. ÚR ÞVI SÉ MEST 70 CM. MILLI NAGLARÖÐA NEGLT Í ADRA HVERJA BÁRU Í PLÖTUKANNT MILLI NAGLARÖÐA SKAL NEGLA EINN NAGLA. GÆTA SKAL ÞESS AD NAGLAR LENDI Í BORDAKLÆÐNINGU EN EKKI Á MILLI BORDA. EF NOTUD ER ÖNNUR GERÐ ÞAKSTÁLS SKAL ENDURSKODA NEGLINGU. SKAL ÞESS GÆTT AD AMK. VERÐI 15 STK. ÞAKSAUMUR Á HVERN FERMETER ÞAKS. BERA SKAL FÚAVARNAREFNI Á ALLA SPERRUENDA OG SAMSEYTI. EFNI SÉ BEINT OG HÚSDURRT, LAUST VIÐ STÓRA KVISTI OG SPRUNGUR. EKKI MÁ BERA FÚAVARNAREFNI Á BLAUTAN VIÐ, BERA SKAL Á TVÆR UMFERÐIR. EKKI MÁ SAGA EÐA BORA SPERRUR T.D. FYRIR RAFLÖGNUM, EÐA SKERÐA SPERRUR Á NOKKURN HÁTT BLYMENJU SKAL BERA Á ALLAR STÁLFESTINGAR OG STÁLBITA. ALLAR RAFSÚÐUR SKULU FRAMKVÆMDAR AF FAGMÖNUM MEÐ ÞÁ ÞEKINGU SEM KRAFIST ER AF ÞARTILSKIPIÐUM EFTIRLITSADILUM.

Merkingar:

1. Sperra 50x223 neglist í reimstykki með 4" galv. c/c 70 cm. og 1 stk. 5" galv. í hverja stöð
2. BMF gatagirði 32x1,5 strekkt yfir sperrur negling 2 stk kams. 40/60 í hverja sperru.
3. 70x223 skásperra
4. skáneggling 4 stk. 4" galv.
5. Skásperra skáskrúfist í limtrébita með fr. skrúfum 10x150 3 stk.
6. Loftrás efst í skásperru 30 mm breið x 20 mm djúp 1 stk. í hvert sperrubíl

Breytt 15. 05. 2015

SUMARHÚS Á LÓÐ NR. 62 Í LANDI
KIDJABERGS, GRÍMSNESHREPPI,
ÁRNESÝSLU

ÞAK GRUNNMYND
10. 10. 2005. MKV. 1: 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S - 567-5107

Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S - 566-6613

ABS teiknistofa S - 566-6613 , 567-5107. Nr. Þ1