



BYGGINGAFULLTRÚI

Skipulags- og byggingarfulltrúi Úppsveita bs.

Yfirfarið

Ólafur Magnússon

Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

- TVÖFALDUR TENGILL
- TENGILL
- FJÓLDI
- ROFI
- SAMROFI
- KROSSROFI
- LJÓSDEYFIR
- LOFTDÓS-TENGIDÓS
- VEGGDÓS
- LOFTLJÓS
- VEGGLJÓS
- LÖGN UPP
- LÖGN NIÐUR
- LÖGN GEGNUM HÆÐ
- VÍRAFJÓLDI
- JARÐTENGING
- TÖFLUSKÁPUR
- LOFTNETSTENGILL H20 cm
- SÍMA/TÖLVUTENGILL H20 cm

Gefin hæðarmál eru frá fullfrægengnu gólfu að miðri dós
 Hæð rofa 1100mm
 Hæð tengils við rofa er í rofahæð
 Hæð tengla í eldhúsi, og baði 1100mm
 Aðrir tenglar 200mm frá gólfu.
 Hæð veggjósna 1600mm
 Hæð veggjósna úti 1800mm
 Hæð dósna undir efri skápum t.d. í eldhúsi 1600mm
 Málstraumur rofa er 10A og tengla 16A
 Lagnir eru pípur ø16mm með vír 3x1,5q
 L er loftnet hæð tengla 200mm
 Hæðir á grunnmynd eru í cm. (H60 = hæð 600 mm.)
 Þess skal gætt að öryggisfarlægð umhverfis sturtu sé virkt
 Heimtaugapípur og aðrar pípur í jörð eru af gerðinni PEH
 NEMA ANNARS SÉ GETIÐ Á UPPDRÁTTUM

Aðalhönnuður Magnús H Ólafsson arkitekt
 Kennitala: 150550 4759

Br.	Dags.	Breyting	Br.	Sp.

Kerhraun 24, Grímsnes og Grafningshreppi. Landnr. 168899

RAFLAGNIR GRUNNMYND OG SNEIÐING A-A

BYKO LJÓSTÆKNI ehf. RAFLAGNATEIKNINGAR

Magnús Siguroddsson rafmagnstæknifr.
 Lögildur raflagnahönnuður, Sóltúni 28,
 105 Reykjavík. Kt. 011241 7519,
 Tp: mgs@ljostækni.is Sími: 896 0559

Hannað:	MS	Telknað:	MS	Yfirfarið:	MS
Samþykkt:	<i>Magnús Ólafsson</i>			Kt.:	011241 7519
Tölvuskrá:	2015\verkefni\BYKO rammahús\Kerhraun 24\LT230415\				
Mkv.	1:50	Blaðstærð:	A2		
Dags.	27.4.2015	Nr.:	LT230415	Blað	1/3