



Skipulegs- og byggingarfulltrúi Uppveita Ss.
 Yfirfarið
 24 JUNI 2015
 Mr. Guðni Þór
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR

- 1 ÖLL RÖR ERU ϕ 16 mm OG ÍDREGIN 1,5 mm VÍR,²
- 2 HÆÐ ROFA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI ER 1100 mm,
- 3 HÆÐ LÁGSPENNU- OG SMÁSPENNTENGLA FRÁ FULLFRÁGANGNU GÓLFI ER 200 mm.
- 4 HÆÐ TENGLA Í BADI, ÞVOTTAHÚSI, WC OG BÍLSKÚR SKAL VERA 1100 mm.
- 5 ÖLL MÁL ERU Í MILLIMETNUM,
- 6 MÁLSTRAUMUR ROFA SKAL VERA 10 A OG TENGLA 16 A,
- 7 HÆÐIR ERU MIÐAÐAR VÍÐ FULLFRÁGANGIN GÓLF OG MIÐJA DÓS.
- 8 HÆÐ TENGILS VÍÐ ROFA SKAL VERA SÚ SAMA OG ROFANS.
- 9 GREINAR ERU EKKI SÝNDAR Í ÖLLUM TILVIKUM AÐ TÖFLU, EN ERU ÞÁ MERKTAR VÍÐKOMANDI TÖFLU. DÆMI: T,1 ER GREIN 1 FRÁ TÖFLU T.
- 10 BEITA SKAL NÚLLUN OG LEKA STRAUMSROFVÖRN SEM SNERTISPENNUVÖRNUM.
- 11 TAFLA T0, ER AÐALTAFLA STAÐSETT Í TÆKNIRÝMI,
- 12 TAFLA T, SKAL VERA U.P.B. H x B x D 1800 x 1200 x 300.
- 13 HÆÐ AÐ MIÐJU TENGLA YFIR ELDHÚSBORÐI 1000 mm.
- 14 ÖLL RÖR FYRIR FJARSKIPTA TENGLA SKULU VERA 20 mm.
- 15 SPENNAR FYRIR HALOGENLJÓS SKULU VERA MEÐ INNBYGGÐUM DIMMI OG STÝRT MEÐ DRÝSTIROFA
- 16 DRAGA SKAL PLASTKAPAL AÐ ÚTILJÓSUM OG ÚTITENGLUM
- 17 ÖLL TÁKN ERU TÁKNRÆN OG BER AÐ SAMRÆMA LAGNIR AÐ TÆKJUM OG EFTIR AÐSTÆÐUM OG EFTIR SÉRTEIKNINGUM
- 18 HAFA SKAL TIL HLIDSJÓNAR MÁLSETTAR TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR ÞEGAR MÆLT ER FYRIR DÓSUM OG VEGGJUM
- 19 ÞAR SEM PÍPUR ERU LAGÐAR HLIÐ VÍÐ HLIÐ Í LOFTUM EÐA VEGGJUM SKAL HAFA A.M.K. 30 mm BIL Á MILLI RÖR ÞANNIG AÐ STEYPA GETI RUNNIB NIBUR Á MILLI
- 20 MÁLMHLUTA LAGNA TÆKJA OG RAFBÚNAÐAR SKAL JARDBINDA VANDLEGA
- 21 JARDBINDA SKAL PÍPUKERFI FYRIR HEITA OG KALDA-VATNSLOGN. SKILA SKAL MÆLINGU AF JARDBINDINGUNNI OG SKAL HÚN UPPFYLLA KRÖFUR RAFVEITUNNAR

NEMA ANNARS
 SE GÉTID.

- ☒ Jarðtenging
- ☒ Tvöfaldur tengill
- ☒ Einfaldur tengill
- ☒ Rofi
- ☒ Veggljós
- ☒ Loftljós
- ☒ Samrofi
- ☒ Tvöfaldur rofi
- ☒ Loftnetstengill
- ☒ Tafla / málakassi
- ☒ Krossrofi
- ☒ Símatengill
- ☒ Hreyfiskynjari öryggiskerfi
- ☒ Reyfiskynjari
- ☒ Bjalla
- ☒ Handboði
- ☒ Drýstirofi
- ☒ Ljósdeyfir
- ☒ Rör upp á næstu hæð
- ☒ Rör niður á næstu hæð
- ☒ Rör gegnum hæð
- ☒ Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
- ☒ Tölvutengill
- ☒ Hreyfiskynjari á vegg
- ☒ Hreyfiskynjari á loft 360°
- NL ☒ Neyðarljós
- ÚT ☒ Útljós
- ☒ Spennir fyrir halogenljós
- T 2 x ϕ 20 mm ☒ Mixtengill fyrir loftnetskerfi
- ☒ Reyfiskynjari með hljóðgjafa í sökkli
- ☒ Hátalaratengill
- ☒ Segullæsing
- ☒ Tainaborð
- ☒ Hreyfiskynjari
- ☒ Myndavél

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR

HÖNNUÐUR:

Þór Stefánsson

YFIRFARIÐ:

Þór Stefánsson

SAMPYKKT:

KT:

21201-3740

BREYTINGAR:

VERKHEITI:

Gistiheimli

Geysi

Haukadall

VERKHLUTI:

Afstöðumynd, snið

og skýringar

Mkv: 1:500 / 1:50



RAFLAGNATEIKNINGAR

ÞÓR STEFÁNSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR

EYRAVEGI 32 SELFOSSI SÍMAR 482 3480 & 897 8718

NETFANG: rafteikn@gmail.com FAX 482 3366

ÚTPRENTAÐ: 16.5.2015 22:37:23

SÍÐAST VISTAÐ: 16.5.2015 22:36:51

TÖLVUNAFN: RAFLÖGN-1890.dwg

SLÓÐ: F:\OD\Verk\Gistiheimilið Geysi\Myndir

VERKNÚMÉR: BLAÐ

1890-2015-014 1 af 5

DAGSETNING: 5 maí 2015