


VESTUR



AUSTUR




NORÐUR

NEYÐARSTIGI | STOKK



SUÐUR



SNID A-A

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 20 MAI 2015
Alsi Björnsdóttir
 Byggingarfulltrúi

Byggingalýsing:

Húsið er kjallari, hæð og ris. Kjallari er steinsteyptur en hæð og ris er úr timbri. Veggir kjallarans eru steinsteyptir og einangraðir að innan með 100mm frauðplasti og múraðir. Gólfplata steinsteypt. Plata yfir kjallara er steinsteypt. Undir gólfplötu er einangrað með 100mm frauðplasteinangrun. Sökkjar eru einangraðir að innan með 100mm frauðplasti 750mm niður.

Útveggjagrind er úr 50 x 150mm styrkleikaflokkaðari og heflaðri furu. Hæðarstöðir eru cc 60 cm. Útveggir eru klæddir að utan með 12 mm furukrossvið, 22mm loftunarlistum og 20 mm kúftri greniklæðningu. Og að innan er ullað með 150 mm steinull þar á eftir er rakaserra (pólplast), 22 mm loftunarlisti og 12 mm paníklæðning. Sperrur eru úr 50 x 225 styrkleikaflokkaðari furu, þéttklætt ofan á með 25x150 mm borðaklæðningu, þá kemur þakpappi og að lokum aluzink bárujárni. Öndun í þaki er á milli vindpappa og borðaklæðningar með loftörum úr sperrubílum í þakbrúnakassakassa. Upp í sperrur er einangrað með 200mm steinull með vindpappa að ofan, neðan á hana og sperrur kemur rakavarnarlag (pólplast) þá afréttinga og lagnagrind 34mm og að lokum endanlegt loftaefni. Allar festingar burðagrinda eru BMF vinklar, girði og ankeri. Boltað saman með borðaboltum. Sjá burðarvirkjateikningar.

Björgunarop er af svefnlofti og úr öllum svefnrymum. Innveggir eru úr 35 x 70 furugrind og 12 mm panill, ullaðir með 50 mm steinull. Svefnloft er byggt upp úr 50x200mm bitum er bornir eru uppi af út og innveggjum, klæddum að ofan með spónaplötum upp í bita komi 50mm steinullareinangrun og bitar klæddir að neðan með panel.

Rotþró er við húsið samkvæmt reglugerð Hollustuverndar. Gler í gluggum er K-Gler.

STÆRÐIR:

Kjallari: 52,5 m² og 125,0 m³
 1.Hæð: 58,2 m² og 145,5 m³
 2.Hæð: 35,4 m² og 120,9 m³
 (opið skýli: 48,4 m² og 115,2 m³)
 Pallur: 101,0m²

BREYTING: 16.03.2015: Reyndarteikning og Viðbygging (opið skýli)

BREYTINGAR		
142006	Clusgar & hvarf	
ÚTG	DAGS	LYSING
VERKNÚMÉR 15-103		
DAGS: 05.05.08, 16.03.2015		
TEIKNAD AF: AVJ		
TEIKN NR: 1301		
HEITI LUPPRÁTTAR: ÚTLIT OG SNIÐ		
VERK: SUMARHÚS LEYNI :166 167909 BLÁSKÓGARBYGGÐ		
MÆLIKVAFDI: 1:100		

ADALSTEINN V JULIUSSSÓN byggingartekni- og hönnuðingur B.Sc.
 Stúdaset 16, 109 Reykjavík, Sími: 896 3230, aji@simnet.is kt.: 840344-3309



5191