



Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum.
Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi,
þó ber að láta hönnuði vita af misræmi.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b
Bendistál: B500C

Almennur frágangur járna:

Leggja skal 2xK12 í kringum öll glugga og hurðarop, auk þess skal setja 2xK12 í alla lárétta og lóðrétta veggenda.
Leggja skal 2xK16 yfir öll göt sem eru lengri enn 1400mm.
Ofangreindur frágangur gildir nema annað sé tilgreint á teikningu.

Fjarlægð frá steyptri brún að járnnum skal vera, hula = 30mm, nema annað komi fram.

Öll mál í mm nema annað komi fram.

VERK:	Drumboddsstaðir - íbúðarhús 801 Bláskógabyggð	TEIKN NR.:	200
HLUTI:	Burðarvirki Grunnmynd veggja	KVARDI:	1:50-A2
DAGS:	22.06.15	TEIKN:	BL
SAMM.:	Þjörgvin Viglundsson 040546-2009	NR:	15-02

Bent Larsen Fróðason
Byggingafræðingur B.Sc
Sími 844-7699
bsverk@gmail.com

5210.