


**SKÝRINGAR**  
 SÖKKULVEGGIR UNDIR ÚTVEGGJUM ERU 200mm Á ÞYKKT.  
 Í STAÐ BENDINETS MÁ NOTA K10c/c250 Í SÖKKLA OG PLÖTU.  
 STAÐSETNING JÁRNA ER SÚ SAMA. MEÐ HURÐARGÖTUM SKAL BÆTA VIÐ 2K12 STUNGUJÁRNUM ÚR SÖKKLI Í VEGG.  
 FRÁGANGUR JARÐSKAUTA SKAL GERÐUR Í SAMRÆMI VIÐ REGLUR RAFVEITU OG RAFHÖNNUÐAR.  
 LAGNIR Í SÖKKLUM OG PLÖTU ERU SÝNDAR Á TEIKNINGU FRÁ NR 300. SÉ EKKI ANNAD TEKID FRAM ER NEDRI BRÚN LAGNASTOKKA 650mm NEDAN VIÐ EFRI BRÚN SÖKKLA. LAGNAGÖT ERU 300x300 EN INNTAKSGAT ER 450x300.  
 ÞYKKT PLÖTU ER SÝND SEM TALA Í HRING Á GRUNNMYND. VIÐ HÆÐARÚTSETNINGU SKAL STYDJAST VIÐ AÐALUPPDRÁTT ARKITEKTS.



**GRUNDUN**

GRAFA SKAL FYRIR UNDIRSTÖÐUM NIÐUR Á HEILLEGAN BURÐARHÆFAN BOTN, ÞAD ER KLÖPP EDA FROSTFRÍTT EFNI MEÐ GRÖFLEIKA SEM SVARAR TIL MALAREFNIS EDA GRÖFARA, SAMBÆRILEGT EFNI LAGT OFAN Á KLÖPPINA. BLEYTT HÆFILEGA OG ÞJAPPAD.  
 ÞJÖPPUNIN SKAL UPPFYLLA EFTIRFARANDI KRÖFUR: (MIÐAD VIÐ PLÖTUPRÖF): E2 > 100 MPa E2/E1 = 2.5

**TIL VIÐMIÐUNAR:**

TÆKI:	LAGÞYKKT	FJ. YFIRF.
5.0 tn VIBRÓVALTARI	0.4 m	6
0.5 tn VIBRÓPLATA	0.3 m	4
0.3 tn VIBRÓPLATA	0.2 m	4

Hjálmstaðir 4			
Burðarvirki			Mkv
Grunnmynd undirstaðna			1:50
Snið			1:50-1:20
Skýringar			
HANNAD:	TEIKNAD:	BLADSTÆRÐ	DAGS:
BL	BL	A2	12-06-2015
SLÓÐ Í GEYMSLU:	VERKNR.	BL.NR.	
HJA-20.dwg	14-006	201	
Hönnuður:	Birgir L. Ólafsson kt 200270-5179		
Hönnunarstjóri:			