



GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA, 1:50

GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MED SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø20x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í ÍLÖGN, OFAN Á EINANGRUNARMOTTU, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA ÞAR SEM ANNAD ER SÝNT. LAGNIR Í BÍLAGEYMSLU KOMA Í STEYPTA PLÖTU.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSAROFA.

GÓLFHITATAFLA							
dt = 15°C							
SLAUF	LENGD MEST (MM)	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)		
1	113	2034	stofa/eldhús				
2	102	1836	stofa/eldhús				
3	80	1440	stofa/eldhús				
4	6	108	stofa/eldhús				
5	85	1530	sjónvarpsherb.				
6	22	396	bað				
7	8	144	bað				
8	70	1260	herbergi				
9	95	1710	herbergi				
10	65	1170	herbergi				
11	20	360	hol				
12	130	2340	bílageymsla				

HEILDARAFKÖST: 14328 W

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

OFNATAFLA									
dt = 40°C									
OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)
1,01	500	1160				300	Handkl.ofn		
1,02	500	1160				300	Handkl.ofn		

HEILDARAFKÖST: 600 W

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

- T1 STÝRIR SLAUFUM NR. 1, 2, 3, 4 OG 11
- T2 STÝRIR SLAUFU NR. 5
- T3 STÝRIR SLAUFU NR. 8
- T4 STÝRIR SLAUFU NR. 9
- T5 STÝRIR SLAUFU NR. 10
- T6 STÝRIR SLAUFU NR. 12

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.

VHÁ Brautarholti 10-14, 105 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað JSS Samþykkt: Kennitala 301255-4629

SANDUR 2
GRAFNINGI
LAGNIR
GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA,
SKÝRINGAR OG OFNA-OG GÓLFHITASKRÁ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 15-048

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarsjóra: Útgáfa Dags. A JÚNÍ '15

5283