



SKÝRINGAR
Timburstærðir eru í mm. Grindaefni sé í gæðaflokki T1 (K18). Límtré sé í gæðaflokki L40. Allt grindaefni skal þykkjarheflla á kanta. Allt ónefnt grindarefni í útveggjum er 45X150 mm eða sambærilegt. Þak er loftað með 4x40mm PEH röri með neti í hverju sperrubili. Ef loftun næst ekki á þennan hátt má setja upp loftúður á þaki. Allar grindur verða klæddar að utan með 9 mm krossvið. Neglist með 28x60 mm nöglum m/m 150 mm. Lausholt, eftir þörfum, eru stikknegl. Undir boltarær, sem herðast að tré, komi skifur 40x40x4 mm. Þetta á þó ekki við um límtré, þar má nota hringlaga skifur Ø50 mm.

SKÝRINGAR
Athuga skal og fara yfir hæð á grindum. Þarf að stilla af hæðarkóta á timburgrindum og sperrum á vekstað, miðað skal við eldri byggingar.

Dags	Breytingar	Nr.	Nafn

meter teiknistofa ehf
þverholt 3, 270 Mosfellsbær

Sími: 5678922, Fax: 8940009
meter@meter.is, www.meter.is

ARITUN SAMRÆMINGARHOUDAR:

GULLFOSSKAFFI BLÁSKÓGARBYGGÐ

GRUNNMYND, OFANVARP Á GRINDUR OG SKÝRINGAR

TÖLVUSKRA	MANNAF	TEKNAF	YFIRFARF	G*GAFI
534-840-GULLFOSSKAFFI	FO	FO	FO	02
SAMPYKKT	FRÁVAÐ	FRÁVAÐ	FRÁVAÐ	FRÁVAÐ
TEKNIÐ NR.	534-B4	MKV.	1:50	BL. NR. B-04
DAÐS	15.03.2015	VERK NR.	534	

5346-