


**SKÝRINGAR**

- U<sub>1</sub> = Residential hlíðarúðari, fast response, K=80, DN15, hvítur, opunarhitastig 68°C. Viðurkenndur fyrir 4,3x4,3m svæði við 0,73 bar í úðara, TYCO TY3334 eða sambærilegur
- U<sub>2</sub> = Residential hlíðarúðari, fast response, K=83, DN15, hvítur, opunarhitastig 68°C. Viðurkenndur fyrir 5,5x5,5m svæði við 1,72 bar í úðara, TYCO TY4334 eða sambærilegur
- U<sub>3</sub> = Uppvísandi Quick response úðari K=80, DN15, messing, opunarhitastig 68°C

TL = Tæmiloki DN 25  
 Allar ómásettar pípur eru DN25  
 Nákvæm staðsetning úðara, sjá málsetningar eða loftaplön arkitekta  
 Allar greinar skulu enda í té



ÚTGÁFUFRILL					
UTG.	DAGS.	SKÝRINGAR	HANNAÐ	YFIRF.	SAMB.
01	29.01.2015	VERKTEIKNING	SÍÐ	EA	EA
DAGS UNDIRSKRIFTAR		F.H. MANNVIT (NAFN OG KT.)			
DAGS UNDIRSKRIFTAR		SAMRÆMINGARHÖNNUÐUR / HÖNNUNARSTJÓRI (NAFN OG KT.)			
HEITI VERKS <b>HÓTEL GRÍMSBORGIR</b> ÁSBORGUM 23 801 - SELFOSSI					
HEITI TEIKNINGAR GRUNNMÝND 1. HÆÐAR SLÖKKVIÐLAGNIR					
VERKNÚMÉR	3.860.325	MKV.	1:50	STÆRÐ	A1
TEIKNINGANÚMÉR	P-412	5395		UTGAFA	01