



Alla frárennslisstúta sem standa upp úr jörð skal einangra með a.m.k. 75 mm steinull og vefja með plasti til varnar því að það frjósi í leiðslunum.

ROTÞRÓ, 3800I, staðsetning sé í samráði við byggingafulltrúa og/eða heilbrigðisyfirvöld.

Frárennslislögn, Ø100PL, tengist í rotþró, halli lagnar að rotþró fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 20%.

Frárennslí frá rotþró tengist siturlögn handan rotþróar samkvæmt teikningu nr. 302

Regnvatnsslögn, Ø100PL, er lögð í grjóthrip/siturlögn mitt á milli húss og rotþróar, halli lagnar fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 4%.

Breytingar:	
HÚSEY Teikni- og verkfræðibjónusta. SELFOSSI	
Vinnustofa:	Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199 Netfang: husey@internet.is
Áb.m. og réttthafi ©:	Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.I. Kl.: 200752-4659
Víðfangsefni:	HRAUNTRÖÐ 30, Grímsnes og Grafingshreppi
Verkhlut:	FRÁVEITULAGNIR
Mælikvæði:	1:50
Teiknað/Reiknað:	ssh
Dagsetning:	Stóru-Sandvík 4, 1. júlí 2015
Samþykkt:	8. janúar 2015
Verknúmer:	14-677
Teikn.nr.:	3-01