



KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EDA KÜLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMELIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMELIR
- 7. HITAMELIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÖTÞRÝSTILOKI (T.d. Danfoss AVDA20)
- 11. HITASTYRDUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 0-30°C)
- 12. ÞRÝSTJAFNARI (T.d. Danfoss AVP20)
- 13. TENGIKISTA UR STÁLI / KOPAR. STÖFN KISTU ER DN25 MAPRESS RYDFRITT
- 14. HITASTYRDUR LOKI (T.D. DANFOSS AVTB20 20-60°C)
- 15. TENGIKISTA UR STÁLI / KOPAR. STÖFN KISTU ER DN20 MAPRESS RYDFRITT
- 16. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 17. ALAGSSTYRD DÆLA 1,0 l/sek
- 18. MÖTORLOKI, TENGÐUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI

STJÖRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU STYRIST AF HITANEMA Í HERBERGI. HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIDANDA (1.6m - 2m FRÁ GÖLFI)

ÚTGÁFUFERLI			
ÚTGAFA NR.	ÚTGEFID DAGS.	ÚTGEFID AF	SKÝRINGAR
1	03.08.2006	J.Á.	FRUMÚTGÁFA

VEKURSTOFJA ÁRÞORÐAR ehf.
 AUSTURVEGI 66 800 SELFOSI
 Sími 480 4800 FAX 482 3851
 www.vekurstofja.is vekurstofja@vekurstofja.is

BÆJARHOLT 5, LAUGARÁSI

LAGNAIR Mkv: _____
 KERFISMYND Mkv: 1:50
 SKÝRINGAR Mkv: _____

HAUNAV: GÍSLI RAFN GYLFASON TEKNAV: GÍSLI RAFN GYLFASON
 VERKNÁMUR: 0536 SKÝRINGARNAFN: 0536-560-U1
 DAGSETNING: 03.08.2006 TERNINGNÚMUR: 561

020365-5799