



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppveita b.s.  
**Virfanó**  
 02. SEP. 2015  
*Binnur Sigurðsson*  
 Byggingarfulltrúi



**Skýringar**

1. Gefin hæðarmál eru frá fullfrágengnu gólfi að miðri dós í cm.
2. Hæð rofa skal vera 110 cm.
3. Hæð tengla skal vera 20 cm.
5. Hæð allra veggjónsa eru 190 cm nema annað sé tekið fram.
6. Hæð allra tengla yfir borði í eldhúsi, baðherbergi, geymslu og þvottahúsi skulu vera 110 cm.
7. Málstraumur rofa skal vera 16 A og tengla 16 A.
8. Allur töflubúnaður skal þola a.m.k. 10 kA skammhlaupsstraum.
9. Lagnir eru pípur  $\varnothing 16 \text{ mm} - \varnothing 32 \text{ mm}$
10. L er loftnetstengill og hæð hans er 20 cm.
11. F er símatengill og hæð hans er 20 cm.
12. D er dós fyrir dyrasíma og hæð hans er 160 cm.
13. RS er dós fyrir reykskynjara í lofti.
14. SK er dós fyrir hreyfiskynjara í lofti.
15. Ef fastar innréttingar eru á vegg með raflögnum, skal innréttingatekning ráða staðsetningu raflagna.
16. Lagnir og allur búnaður skal vera í samræmi við íslenska reglugerð um raforkuvirki.

GR Afstöðumynd  
 1:500

V:\1515183\teikn\ref+EIM20.rafmagn.dwg

Frumstærð blaðs A2

**VERKÍS**

www.verkis.is - sími: +354 422 8000

SAMPYKKT: Kristján Helgi Theodorsson 031267-4639

*Kristján Helgi Theodorsson*  
 070 375 5599

A 14.08.2015 Verkeigning SEK SEK KHT KHT

ÚTG DAGS SKÝRINGAR TEIK HANN RÝNT SAMÞ

**HRAUNTRÖÐ 11, VAÐNESI**  
 FRÍSTUNDAHÚS  
 Heimtaug rafmagns  
 Afstöðumynd, sökkulskaut og skýringar

VERKFANG 15183.001 TEIKNING E20.001 A

©Öll afhrot og afhritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfundar

566f.