



EINLÍNUMYND MKV: ENGINN

EINLÍNUMYND MKV: ENGINN

Almennar skýringar

Allar almennar raflagnir séu 16mm plastpípur ídregnar 3x1.5q vír.  
 Málstraumur rafbúnaðar sé 13A  
 Smáspennulagnir almennt þ.e. dyrasímar skulu lagðar með 16mm plastpípum.  
 Boðlagnir þ.e. sími, loftnet og tölvulagnir skulu lagðar í 20mm plastpípum.

Almennt skulu tenglar vera tvöfaldir, nema þegar tengill kemur við hlið rofa í 1100mm hæð,

Hannað:  
Bjarni Sæmundsson

Yfirfarið:  
Kristjón Sigurðsson

Samþykkt: KS *KS* Kennitala: 3006454969

Aðalhönnuður:  
\_\_\_\_\_

Egilsstaðatjörn  
Flóahreppur, 801 Selfoss