



GÓLFHITAKERFI ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. LAGNAEFNI SKAL VERA Ø20x2 PEX PLASTLAGNIR MEÐ SÚREFNISÞÉTTRI KÁPU. GÓLFHITALAGNIR KOMA Í ÍLÖGN, OFAN Á EINANGRUNARMOTTU, ALMENNT MEÐ 200mm MILLIBILI NEMA ÞAR SEM ANNAÐ ER SÝNT. LAGNIR Í BÍLAGEYMSLU KOMA Í STEYPTA PLÖTU.

GÓLFHITA ER STÝRT MEÐ LOFTHITASTÝRÐUM HITANEMUM. HITANEMA SKAL KOMIÐ FYRIR Á INNVEGG Í 1500mm HÆÐ FRÁ GÓLFI, T.D. OFAN VIÐ LJÓSAROFA.

- T1 STÝRIR SLAUFU NR. 2, 3, 4 OG 5
- T2 STÝRIR SLAUFU NR. 6
- T3 STÝRIR SLAUFU NR. 7
- T4 STÝRIR SLAUFU NR. 8

TAFLA YFIR GÓLFGEISLA, FRAMRÁSARHITI 42°C

SLAUFNA NR.	LÁMARKS AFKÖST W	MESTA LENGD M	STAÐSETNING	ATHUGASEMDIR
1	504	28	Baðherbergi	
2	1.360	80	Eldhús / stofa	
3	1.581	93	Eldhús / stofa	
4	1.904	112	Eldhús / stofa	
5	1.870	110	Eldhús / stofa	
6	1.224	68	Herbergi	
7	1.632	96	Herbergi	
8	1.206	67	Gestarými	
9	162	9	Baðherbergi	

Samtals: 11.443

OFNATAFLA dT = 40°C

VERK:										
OFN	LENGD MEST (MM)	HÆÐ MEST (MM)	TENG. A C B D	LOKI	STILL.	AFKÖST MINNST (W)	ATHUGASEMDIR	VALINN OFN	AFKÖST (W)	
1.01	500	1160				300	Handkl.ofn			
1.02	500	1160				300	Handkl.ofn			

HEILDARAFKÖST: 600 W

R = SJÁLFVIRKUR VATNSHITASTÝRÐUR BAKRÁSARLOKI
T = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI
TF = SJÁLFVIRKUR LOFTHITASTÝRÐUR FRAMRÁSARLOKI MEÐ FJARNEMA LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR LOKI SKV. OFNATÖFLU FYLGI HVERJUM OFNI

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.

VHÁ Brautarholti 10-14, 105 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
Heimasíða: www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Teiknað JSS Samþykkt: Kennitala 301255-4629

SPORÐHOLT 2
BLÁSKÓGARBYGGÐ

LAGNIR
GRUNNMYND GÓLFHITALAGNA,
SKÝRINGAR OG OFNA-OG GÓLFHITASKRÁ

Mkv. 1:50 Teikn. nr. 3-1.1 Verk nr. 15-048

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra: Útgáfa Dags. JÚNÍ '15