



ENDANLEGU YFIRBORDI

INNTAKSRÖR SKULU VERA 70 cm. UNDIR ENDANLEGU YFIRBORDI
 INNTAKSRÖR Rafveitu Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR FYRIR MÍLU Ø 50 mm
 INNTAKSRÖR LEGGIST AÐ LÓÐARMÖRKUM
 HEIMTAUG RAFVEITU 400/230 V, 3 x 50A

Skýringar

Almennt

Öll mál sem gefin upp eru í mm.
 Hæðarmál skulu vera miðuð við fullfrágengin gólf í miðja dós.
 Fjarlægðir eru miðaðar við miðju dósar.
 Samræma skal staðsetningu rafbúnaðar í eldhúsi, baði og þvottahúsi við sérteikningar af innréttingum.
 Allar lagnir og frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum og fyrirmælum frá rafveitu.

Hæð búnaðar:

- Tenglar almennt í 200mm
- Tenglar í bílageymslu sé 1100mm
- Tenglar við rofa sé í sömu hæð og rofinn
- Tenglar fyrir þvottavél, þurrkara og eldavél sé 600mm
- Rofar almennt í 1100mm
- Rofar við rúm í 900mm
- Veggljós við rúm 1300mm

Pípur

Pípur eru almennt 16mm og vör 1,5q í innfeldum lögnum en 3x1,5q plast kapall í utan á liggjandi lögnum.
 Spennujöfnun á baðkeri eða sturtubotn er 6q.

Málstraumur

Rafbúnaður sé í samræmi við stærðir varbúnaðar í töflu.

Málsetningar

Allar málsetningar skulu miðast við málsettar byggingarteikningar.

Þetta gildir nema annars sé getið í teikningum.

Ómar Þór Baldursson - Löggiltur raflagnahönnuður - Birkigrund 6, 800 Selfoss.		Ómar Þór Baldursson Raflagnsiðnfræðingur Kt. 170864-4259 sími: 482-2734 email:omar@simnet.is	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt	<i>Ómar Þ</i>		

AUSTURHOF 8B
 RAFLAGNIR AUSTURHOF 8A
 OG SKÝRINGAR

Hannað	ÓB	Teiknað	ÓB
Dagsetning	16.01.2014	Mælikvarði	1:50
Blað. nr.	1 AF 6	Teikn. nr.	01-14